



Koszęcin, dnia 24.03.2017 r.

BI.271.2.2017

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego OSP w Sadowie”

Zapytania dotyczące przedmiarów- branża sanitarna:

1. W przedmiarach części świetlicy brakuje pozycji dotyczących urządzeń i uchwytów dla osób niepełnosprawnych, proszę o uzupełnienie.
2. Istnieją różnice pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym w ilościach i średnicach anemostatów, kratki wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych. Proszę o uzupełnienie przedmiarów lub/i zamieszczenie zestawienia w/w elementów.
3. W przedmiarach części OSP brakuje pozycji dotyczących centrali wentylacyjnej MISTRAL, proszę o uzupełnienie.
4. Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej zasilania i sterowania wentylatorem wyciągowym w garażu OSP.

Odpowiedzi na zapytania:

Ad. 1.

Poręcz dla osób niepełnosprawnych w łazience - ta pozycja jest w kosztorysie - wyposażenie obiektu- sala konferencyjna, poz. 24.

Ad. 2,3,4

Załączono poprawione przedmiary robót z branży sanitarnej, dla części OSP i dla sali konferencyjnej, uwzględniające zgłoszone uwagi. Kosztorys ofertowy należy wykonać w oparciu o poprawione przedmiary.

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów