

ŚLĄSKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-036 Katowice
ul. Wita Stwosza 2
tel: 32 251 80 40

fax: (32) 25-15-554
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
www.katowice.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Częstochowie
42-200 Częstochowa
Rząsawska 24/28
tel: (034) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23

fax: (034) 360-42-80
e-mail: czestochowa@pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR CZE 182/2017

Sygnatura protokołu	DCIN.7023.539.2017.JR	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Gmina KOSZĘCIN - Oczyszczalnia ścieków w Koszęcinie, Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, Gmina Koszęcin (wiejska), Powiat lubliniecki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Gminna oczyszczalnia ścieków komunalnych Instalacje: 1 Inne oczyszczalnie ścieków komunalnych	
Adres kontrolowanej działalności	Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, Gmina Koszęcin (wiejska), Powiat lubliniecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	151398468	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej		
Rejestracja	Administracja samorządowa	
Telefon/ fax.	34 357 61 00	34 357 61 08
Adres strony internetowej: email	www.koszecin.pl koszecin@koszecin.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Zbigniew Seniów,	Stanowisko Wójt Gminy
Udzielający informacji: (imię i nazwisko,	Imię i nazwisko Pan Adam Berych	Stanowisko Inspektor w UG Koszęcin

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

stanowisko)	Pani Magdalena Morcinek	Inspektor w UG Koszęcin
-------------	-------------------------	-------------------------

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	URZĄD GMINY KOSZĘCIN, OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSINOWICE
Adres do korespondencji	Gmina Koszęcin (wiejska), Powiat lubliniecki
Regon	151398468
Rejestracja	
Telefon/ fax.	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	14-09-2017
Data zakończenia kontroli	11-10-2017
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	19-05-2014
Okres objęty kontrolą	od ostatniej kontroli WIOŚ
Cel kontroli	8. Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. 36. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Jarosław Reterski	St. inspektor	LXIII/99
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem przez mieszkańców Koszęcina zanieczyszczenia koryta rzeki Leśnicy osadami pochodzącymi ze ścieków odprowadzanych z komunalnej oczyszczalni w Koszęcinie. Zgłaszane zanieczyszczenie rzeki wystąpiło w okresie miesięcy: marzec – lipiec 2017 roku.

1.1. Gospodarka ściekowa

1. Zrzut oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do wód rzeki Leśnicy prowadzony jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Koszęcin decyzją Starosty Lublinieckiego znak: WOŚ.6341.29b.2011 z dnia 09.09.2011r. Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców wynosi 9 033 RLM. Oczyszczalnia składa się z 2 ciągów technologicznych wyposażonych w reaktory SBR oraz linię osadową zakończoną prasą do odwadniania osadu. Na terenie oczyszczalni wydzielony jest plac do czasowego magazynowania skratek i osadów. Oczyszczalnia położona jest w południowo-zachodniej części miejscowości Koszęcin.

2. Na podstawie umowy nr 113.UG.2013 z dnia 31.12.2013r. oczyszczalnia w imieniu Gminy Koszęcin eksploatowana jest przez firmę EKOSAN mgr inż. Ewa Fokczyńska, Wodociągi Kanalizacja i Instalacje Sanitarne 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 4. Kserokopia wspomnianej umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

3. Eksploatator oczyszczalni na zlecenie Gminy Koszęcin wykonuje okresowe średniodobowe pomiary składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do wód rzeki Leśnicy. Od miesiąca lipca 2015 roku Gmina Koszęcin nie przekazała do WIOŚ wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych. Wyniki badań ścieków za okres: 24.08.2015r.-23.02.2017r. przekazane zostały do WIOŚ pismami z dnia 05.07.2017r. oraz z dnia 18.09.2017r. Zgodnie z ustnym wyjaśnieniem Wójta Gminy Koszęcin, zaistniała sytuacja spowodowana została zaniedbaniami ze strony pracownika Gminy, który z dniem 25.08.2017r. przeszedł na emeryturę.

Pismem z dnia 20.09.2017r. Gmina Koszęcin przekazała również do WIOŚ wyniki bieżących badań ścieków, których próbki pobrane zostały w dniu 23.08.2017r.

Przekazane do WIOŚ wyniki badań wykazują dotrzymywanie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie składu ścieków wprowadzonych do wód. Poniżej zestawiono daty poborów próbek ścieków oraz wykonawców badań.

Lp. analizy	Data rozpoczęcia pomiaru	Nr pomiarów	Stwierdzone przekroczenia	Wykonawca pomiarów
1	24-08-2015	1/25/08/2015 2/25/08/2015	Brak	ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfe 336/9 Praha-Vysocany Nr certyfikatu AB 397/2015
2	24-11-2015	5/25/11/2015 6/25/11/2015	Brak	JARS Sp. z o.o., Łąsk, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo Nr certyfikatu AB 1095
3	25-02-2016	11/26/02/2016 11/26/02/2016	Brak	JARS Sp. z o.o., Łąsk, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo Nr certyfikatu AB 1095
4	24-05-2016	9/24/05/2016 10/24/05/2016	Brak	JARS Sp. z o.o., Łąsk, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo Nr certyfikatu AB 1095
5	24-08-2016	7/25/08/2016 8/25/08/2016	Brak	JARS Sp. z o.o., Łąsk, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo Nr certyfikatu AB 1095
6	22-11-2016	3/23/11/2016 4/23/11/2016	Brak	JARS Sp. z o.o., Łąsk, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo Nr certyfikatu AB 1095
7	23-02-2017	11/23/02/2017 12/23/02/2017	Brak	JARS Sp. z o.o., Łąsk, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo Nr certyfikatu AB 1095
8	23-08-2017	6/23/08/2017 6/23/08/2017	Brak	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny Nr certyfikatu AB 418

Na podmiocie posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Koszęcin na świadczenie usług związanych z ściekami bytowymi z administracyjnego terenu gminy jest firma: Usługi Materialne Piotr Bambynek, ul. Sobieskiego 34, 42-286 Koszęcin.

Rejestry ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni oraz ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu. Ustalona na podstawie rejestru średnia dobową ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni wynosi: 890 m³/d

4. Podczas kontroli przeprowadzono oględziny stanu oczyszczalni oraz odbiornika odprowadzanych ścieków. Protokół oględzin z dnia 16.09.2017r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. W trakcie oględzin nie stwierdzono obecności osadu pochodzącego z biologicznego oczyszczania ścieków w korycie rzeki Leśnicy - poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni.

5. W trakcie kontroli przedstawiciele Gminy Koszęcin złożyli pisemne wyjaśnienie w sprawie przyczyn zaistniałych w miesiącach marzec-lipiec bieżącego roku zaburzeń w pracy oczyszczalni ścieków. Do pisma załączone zostało pismo eksploatatora oczyszczalni - firmy EKO-SAN Lubliniec, z którego wynika że obecnie główną przyczyną przedostawania się do wód rzeki Leśnicy zawiesiny w postaci osadów

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

z biologicznego oczyszczania ścieków jest jego wynoszenie z reaktora w ostatniej fazie zrzutu. Sytuacja ta jest spowodowana blokowaniem się wysokości położenia dekantera oraz kilkuminutowym czasem zamykania zasuw spustowej. Ponadto zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami przedstawicieli eksploatatora – firmy EKO-SAN Lubliniec, układ oczyszczalni nie posiada awaryjnego zasilania elektrycznego, pokrywającego w pełni potrzeby energetyczne jej urządzeń technologicznych.

Pisemne oświadczenie eksploatatora oczyszczalni, potwierdzone przez Gminę Koszęcin stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym zobowiązano Wójta Gminy Koszęcin do podjęcia stosownych działań technicznych i organizacyjnych związanych z usunięciem przyczyn pojawiającego się okresowo zanieczyszczenia odprowadzanych ścieków osadami pochodzącymi z procesów biologicznego ich oczyszczania.

1.2. Gospodarka odpadowa

W wyniku prowadzonego procesu oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni powstają odpady w postaci skratek, oraz komunalnych osadów ściekowych. Gmina prowadzi ewidencje wytwarzanych odpadów oraz ewidencję kart ich przekazania.

Powstające aktualnie osady ściekowe wywożone są na teren Gospodarstwa Rolnego Pani Izabeli Lerche – Sobala na podstawie umowy nr 125.UG.2017 z dnia 16.08.2017r. Aplikacja osadów prowadzona jest na podstawie zgłoszeń pisemnie przekazywanych do WIOS Katowice- Delegatura w Częstochowie. Kopia umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Podczas kontroli przedstawiono zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za lata 2014-2016. Zestawienia te terminowo zostały przekazane przez zakład do Marszałka Województwa Śląskiego. Podczas kontroli przedstawiono karty ewidencji wytwarzanych odpadów za lata 2014-2016.

1.4. Realizacja obowiązku opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska

Zakład realizuje obowiązek składania do Marszałka Województwa Śląskiego rocznych sprawozdań o opłatach za szczególne korzystanie ze środowiska oraz obowiązek ich uiszczenia.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
2	Za kontrolowany okres: lipiec 2015 r. - sierpień 2017 r. Gmina Koszęcin nie przekazała terminowo do WIOŚ wyników badań ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód rzeki Leśnicy	Zapisy niniejszego protokołu.	art.149 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Nieprzedkładanie do WIOŚ i organu ochrony środowiska okresowo wykonywanych badań jakości ścieków	art. 341 - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - Nieprzedkładanie właściwym organom wyników pomiarów przez zobowiązanych do tego na podstawie art. 149 ust.1.	Pan Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin	Pouczenie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kopia pozwolenia wodnoprawnego znak: WOŚ.6341.29b.2011 z dnia 09.09.2011r.
2. Umowa nr 113.UG.2013 z dnia 31.12.2013r.
3. Rejestr ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni
4. Rejestr ścieków dowożonych do oczyszczalni
5. Protokół z oględzin przeprowadzonych w dniu 15.09.2017r.
6. Pisemne wyjaśnienie znak: GK.7023.16.2017 z dnia 11.10.2017r.
7. Umowa nr 125.UG.2017 z dnia 16.08.2017r.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 9...

Miejsce i data podpisania protokołu: Koszęcin, 11.10.2017r.

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GMINA KOSZĘCIN
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10

STARSZY INSPEKTOR

mgr inż. Jacek Reterak

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.