




Koszęcin, dnia 14 grudnia 2020 r.

OR.152.5.2020



42-286 Koszęcin

Odpowiadając na petycję w sprawie przyłączenia do „gminnej sieci deszczowej”, „podniesienia” krawężników przy drogach wojewódzkich oraz drogach gminnych: ul. Łazowska, Nektarowa i Miodowa, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), informuję o sposobie jej załatwienia:

W sprawie umożliwienia podłączenia się do gminnej kanalizacji deszczowej, wyjaśniam, że na terenie Gminy Koszęcin nie istnieje „gminna” kanalizacja deszczowa. Istniejące urządzenia kanalizacji deszczowej posadowione w gruntach na terenie Gminy Koszęcin stanowią co do zasady własność właściciela drogi. Dotyczy to zarówno dróg publicznych: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, jak i dróg wewnętrznych (w tym prywatnych). Zgodnie z § 106 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), zarządca drogi wykonuje kanalizację deszczową, gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia lub gdy wymagają tego przepisy odrębne. Urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę są więc integralnym elementem drogi jako budowli stanowiącej całość techniczno-użytkową wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami.

Natomiast w kwestii odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na działkach budowlanych w przypadku braku możliwości odprowadzenia wody opadowej do wydodrębnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z § 28 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Postulowane w petycji podniesienie krawężników ponad poziom dróg wojewódzkich DW 906 ul. Boronowska oraz DW 907 – ul. Wojska Polskiego to zadanie zarządcy drogi - wnioski w tym zakresie, wraz ze szczegółowym przedstawieniem lokalizacji miejsc, w których występują nieprawidłowości, należy kierować bezpośrednio do Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice.

W zakresie dotyczącym podniesienia krawężników i zabezpieczenia krawężnikami dróg gminnych: ul. Łazowska, Nektarowa i Miodowa, informuję, że tylko na ul. Miodowej do wysokości posesji  jest okrawężnikowany asfaltowy pas jezdni z podbudową i zabudowanymi kratkami - wpustami ulicznymi. Zabudowa jezdni krawężnikami wykracza poza zakres bieżącego remontu i wymaga sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych przepisami zezwoleń. Projekt obejmujący przebudowę lub rozbudowę drogi musi być w pełni zgodny technicznie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.). W konsekwencji inwestycja taka wiąże się z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych. Ponadto zabudowa jezdni krawężnikami powoduje całkowitą zmianę sposobu przepływu wody i wymaga uwzględnienia zmiany ukształtowania niwelety podłużnej jezdni i zapewnienia odbioru wód do odpowiednich urządzeń odwadniających. Bez przeliczenia całkowitej zlewni i pełnej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej rozwiązania projektowe drogi obejmują wyłącznie odwodnienie pasa drogowego i pomimo poniesienia znacznych nakładów finansowych nie dają żadnej gwarancji rozwiązania wskazanego problemu.

Ponadto wyjaśniam, że jednoczesne opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej dla całego obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest praktycznie niemożliwe. Niejednokrotnie zabudowy mieszkaniowe są realizowane na gruntach inwestorów zlokalizowanych w tzw. „szczerym polu”. Nawet doprowadzenie do pojedynczych działek drogi (ujętej w planie) wymaga często kilkuletnich starań Gminy w celu uzyskania prawa własności pojedynczych fragmentów działek, ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi dojazdowe - transparentnym przykładem takiej sytuacji jest ul. Nektarowa.

Przy wyborze sposobu odprowadzania i oczyszczania ścieków należy brać pod uwagę efektywność kosztową przyjętego rozwiązania w kontekście efektu ekologicznego. Zarówno przepisy krajowe jak i unijne są w tym względzie zgodne, wprowadzając następujące zasady:

- ustawa Prawo wodne: „*W miejscach gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska*”,
- dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. (DZ.U.L. 135/40 z 30 maja 1991 r.) w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych: „*W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska*”,
- uchwała Nr 223/XXV/2008 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koszęcin w § 12 „*zakłada dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub dla terenów będących poza zasięgiem planowanych oczyszczalni dopuszcza się stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków o pojemności nie niższej niż 14 dniowe zapotrzebowanie z wywozem na najbliższą oczyszczalnię lub stosowanie indywidualnych oczyszczalni biologicznych po wykonaniu wodociągów i zaniechania korzystania ze studni kopanych*”.

Odpowiadając na petycję w części dotyczącej sieci wodociągowej wyjaśniam, iż § 114 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa, że „*Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów)*”, natomiast „*Jeżeli minimalne ciśnienie, określone w ust. 1, nie może być uzyskane ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne, zapewniające wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku.*”

Ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej w miejscowości Koszęcin w rejonie ulic: Boronowskiej, Miodowej, Łazowskiej wynosi faktycznie około 2,0 barów. Wysokość ciśnienia wynika z:

- 1) ciśnienia zadanego na pompowni w Koszęcinie, które wynosi 5,3 bara w godzinach od 0.00 do 16.00 i od 23.00 do 24.00 a w godzinach od 16.00 do 23.00, czyli w czasie przewidywanych największych rozbiorów, jest podniesiona do 5,6 bara,
- 2) różnicy wysokości położenia pompowni i omawianych ulic, wynoszącej 40 m czyli 4 bary,
- 3) strat hydraulicznych na przesyle.

Założenia projektowe przyjęte w trakcie projektowania sieci wodociągowej w Koszęcinie były na pewno zgodne z ówczesnie obowiązującymi przepisami i uwzględniały standard wyposażenia budynków w punkty poboru. Na wysokość ciśnienia już w samej instalacji wodociągowej budynku ma bardzo duży wpływ sposób wykonania i użytkowania tej instalacji. Przed laty instalacje były wykonywane ze rur stalowych o większych średnicach niż jest to obecnie praktykowane przy zastosowaniu rur z tworzyw sztucznych. Wykonawcy rzadko biorą pod uwagę wartość ciśnienia dyspozycyjnego panującego w sieci wodociągowej i wykonują instalację, która przyczynia się do zwiększenia strat hydraulicznych, a tym samym do obniżenia ciśnienia wody wypływającej z wylewki. Ponadto wyposażenie budynków w urządzenia pobierające wodę jest coraz większe. Przeciętnie w jednym budynku mieszkalnym jest pralka, zmywarka i wanna lub prysznic, umywalka, zlew i spłuczka. Zdarza się, że ilość ta jest większa, gdyż w jednym budynku mieszkają dwie rodziny. Jeśli chodzi o całkowite zużycie wody, to wskazane urządzenia są coraz bardziej oszczędne, ale chwilowo mogą pobierać dużą ilość wody i jeżeli jednocześnie włączy się kilka takich urządzeń, spadek ciśnienia będzie bardzo odczuwalny. Średnice przewodów były dobierane głównie pod kątem zaopatrzenia w wodę ludności, dodatkowo mając na względzie to, aby unikać długich przestojów wody w rurach, dbając o bezpieczeństwo mikrobiologiczne.

Informuję, że w obecnej chwili nie ma technicznych możliwości poprawy tej sytuacji. Podniesienie ciśnienia zadanego na pompowni nie jest możliwe ze względu na to, że w rejonie ulicy Piaskowej (cały obszar za torami), Leśnej od ulicy Sportowej do Cegielnianej, ulicy Dąbrówki, ulicy Bema są miejsca położone na tym samym poziomie lub poniżej poziomu pompowni i ciśnienie u mieszkających tam odbiorców przekroczyłoby 6 barów, co skutkowałoby uszkodzeniem wewnętrznych instalacji wodociągowych na tym obszarze.

Aby docelowo rozwiązać problem, który dotyczy również niektórych rejonów Strzebinia, należałoby dokonać kompleksowej modernizacji całego układu polegającego na przebudowie pompowni oraz przebudowie i strefowaniu sieci (podziale sieci na obszary o konkretnym zakresie ciśnień). Oczywiście koszty takiego przedsięwzięcia będą bardzo duże i w chwili obecnej niemożliwe do poniesienia.

Powoływanie się na obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i stwierdzenie, że Gmina posiada dokumentację projektową sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej nie jest prawdziwe. Projektowanie powinno odbywać się dopiero po podziale terenu na działki i wydzieleniu oraz przejęciu dróg, w których powinna się znajdować infrastruktura uzbrojenia terenu. Niestety, nie wszystkie wydzielone pasy drogowe, w szczególności drogi wewnętrzne umożliwiają bezkolizyjne ułożenie, zgodnie z zachowaniem obowiązujących norm i wymagań przepisów prawa, wszystkich sieci: energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz obecnie prowadzonej budowy sieci gazowej - przykładem mogą być właśnie tzw. sięgacze przy ul. Miodowej. Dopiero po spełnieniu wymogów formalno – prawnych co do własności gruntów, w miarę dostępnych środków finansowych możliwe będzie opracowywanie dokumentacji projektowych i sukcesywne wykonywanie infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują:

1. adresat,
2. strona BIP Urzędu Gminy Koszęcin – zakładka Petycje,
3. a/a.

WÓJT GMINY
Zbigniew Benion

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@odocn.pl, tel. 602762036.
3. Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych o charakterze gminnym, w szczególności zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pani dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Koszęcin, w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
7. Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani, iż przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Pani dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.