



Do Wójta Zbigniewa Seniów i Rady gminy Koszęcin
Ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin

PETYCJA

W imieniu mieszkańców gminy Koszęcin wnoszę o:

Umożliwienie podłączenia mieszkańców nieruchomości (wykazanych w załączniku nr. 1) do istniejącej gminnej sieci deszczowej. Prośba umotywowana jest faktem, iż w przypadku zmian warunków atmosferycznych takich jak silne ulewy, topniejący śnieg, roztopy, itd. powodują ciągłe zalewanie naszych nieruchomości i posesji. (załącznik nr. 2)

Wnoszę w imieniu zainteresowanych o podwyższenie krawężników ponad poziom drogi wojewódzkiej 906 i 907 przy ulicach Boronowskiej i Wojska Polskiego oraz o podniesienie i zabezpieczenie krawężnikami drogi gminnej przy ulicach Łazowskiej, Miodowej i Nektarowej, tak aby woda spływająca z dróg niewpływała na posesje mieszkańców. Uwagę należy zwrócić na chodnik przy ulicy Wojska Polskiego, który powinien być również zmodernizowany ze względów bezpieczeństwa. Na dzień dzisiejszy stan chodnika jest tragiczny. Stan faktyczny chodnika wskazany jest na zdjęciu w załączniku nr. 2.

Umożliwienie podłączenia domów do gminnej sieci kanalizacyjnej będzie skutkowało korzyścią dla obu stron ponieważ na dzień dzisiejszy odbiór ścieków komunalnych odbywa się w sposób utrudniony, gdyż okres oczekiwania na wywóz ścieków komunalnych to kilka miesięcy. W porze jesienno-zimowej oblodzone i zaśnieżone drogi utrudniają dojazd beczkowozu do posesji. Trudna sytuacja wywozu ścieków komunalnych jest związana z posiadaniem tylko jednego beczkowozu na całą gminę Koszęcin, a zainteresowanych wywozem ścieków jest ok. 1000 domostw. Wskazuje się tutaj tabelę (załącznik nr. 1).

Modernizacja sieci wodociągowej wody pitnej ze względu na niskie ciśnienie w wymienionej sieci.

- ul. Wojska Polskiego ciśnienie przy zakręconym kranie wynosi ok. 2,5 bar, a ciśnienie przy odkręconym kranie wynosi ok. 1,5 bar.
- ul. Łazowska ciśnienie przy zakręconym kranie wynosi ok. 2 bar, a ciśnienie przy odkręconym kranie wynosi ok. 1 bar.
- ul. Miodowa ciśnienie przy zakręconym kranie wynosi ok. 2 bar, a ciśnienie przy odkręconym kranie wynosi ok. 1 bar.
- ul. Boronowska ciśnienie przy zakręconym kranie wynosi ok. 1,6 bar, a ciśnienie przy odkręconym kranie wynosi poniżej 1 bar.

Ciśnienie w sieci wodociągowej w godzinach intensywniejszego zużycia, czyli po godz. 17:00 do godz. 21:00 jest dużo niższe, a na ul. Boronowskiej wynosi ok. 0,5 bar.

Mieszkańcy zaobserwowali przy niskim przepływie wody zapowietrzenie się instalacji wodociągowej. Szczególnie słychać powietrze uchodzące gdy odbywa się czyszczenie sieci wodociągowej. Liczniki nabijają m³ wody w związku z przechodzącym powietrzem, a w rzeczywistości jest brak zużycia wody. Konsekwencją tego są wyższe rachunki za wodę ale również za kanalizację, która jest obliczana na podstawie zużytej ilości wody. Modernizacja sieci wodnej jest nieunikniona, gdyż coraz więcej buduje się domów na tych ulicach a to skutkować będzie wzmożonym użytkowaniem sieci. Modernizacja powinna obejmować większą ilość gospodarstw domowych, tak aby w przyszłości uniknąć takich problemów niskiego ciśnienia w sieci. Brak przeprowadzenia modernizacji będzie skutkowało pogłębianiu się problemu i niezadowoleniu mieszkańców, a także utrudnieniu w funkcjonowaniu obywateli i ich domostw.

Ponadto na wskazanym terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina jako inwestor posiada dokumentację projektową sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci deszczowej w gminie Koszęcin.

Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, właścicieli działek wskazanej okolicy gminy Koszęcin, uwzględniając konieczność dostosowania się do art. 3 Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. (DZ.U.L. 135/40 z 30.05.1991) w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i założeń 4 aktualizacji KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych), uprasza się o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji.

Wnosi się o analizę przedłożonej sprawy i podjęcie dyskusji ww. sprawie na zebraniu wiejskim sołectwa Koszęcin, które odbędzie się 14.08.2020 dotyczącym podziału środków budżetu sołectkiego na 2021r.

Wnoszę, aby środki finansowe które wygospodaruje gmina na ww. cele ujęły modernizację wszystkich sieci oraz aby środki te zostały przeznaczone na nową przepompownię. Przepompownia może zostać umiejscowiona na ul. Boronowskiej w pobliżu kapliczki, gdyż tereny te są w posiadaniu gminy Koszęcin i nie podlegają zabudowie mieszkaniowej.

Informuje strony, iż w załączniku tabela nr.1 nie zostali ujęci wszyscy mieszkańcy ww. ulic ze względu na okres wakacyjny z którym wiąże się nieobecność niektórych właścicieli posesji.

Z poważaniem pełnomocnik

[Redacted signature]

Załączniki:

1. Tabela nr 1.
2. Zdjęcia załącznik nr 2.
3. Poświadczenie wpłaty pełnomocnictwa