



- LEGENDA:
- Przewód YDYżo 5x4mm²
 - Przewód YDYżo 3x2,5mm²
 - Przewód HDGs 3x2,5mm²
 - Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP20
 - Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP44
 - Główny wyłącznik prądu
 - Gn. wtyk. n/t 400V/16A+N+PE IP54
 - Czujka ruchu szerokokątna n/t IP20
 - Puszka instalacyjna Ø80 p/t IP20
 - Rozdzielnica elektryczna
 - Transformator 230V/24V
 - Kasownik instalacji przyzywowej
 - Przycisk podciągowy instalacji przyzywowej
 - Sygnalizator optyczny
 - Przewód YTKSY 3x2x0,5mm²
 - Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm²
 - Przewód HTKSHekw PH90 4x2x1
 - Przewód YDYżo 3x1mm²
 - Ręczny przycisk oddymiania RPO-01 + przycisk przewietrzania
 - Optyczna czujka dymu
 - Centrala systemu oddymiania

<div><div>DESIGN BUILD SUPERVISE</div><div><div>DBS-SYSTEM BARTOSZ JĘDRZEJCZYK</div><div>ul. Zagórska 6 97-525 Wielgomłyny</div><div>NIP: 772-238-89-22 REGON: 383180360</div><div>Ł. 691-993-987</div><div>biuro.dbssystem@gmail.com</div></div></div>				
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO			
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR EWID. 414/8, OBRĘB RUSINOWICE 0004 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 240706_2 42-286 KOSZĘCIN			
INWESTOR	 GMINA KOSZĘCIN UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10 42-286 KOSZĘCIN			
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIĘTRA - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH			
ETAP OPRACOWANIA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA	04.2020	-----	E-4
AUTORZY OPRACOWANIA	IMIĘ i NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
OPRACOWAŁ branża elektryczna	mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk	-		
PROJEKTANT branża elektryczna	mgr inż. Lechosław Ustaborowicz	NB.IV.7342/51/98		
SPRAWDZAJĄCY branża elektryczna	mgr inż. Tomasz Piećcik	LOD/2049/PWOE/12		