



Oznaczenia	Q.1	F1.1	F2.1	F3.1	F4.1
Opis	Rozłącznik główny	Ogranicznik przepięć klasa I+II 4P 3+1 25kA, 125A	Lampki sygnalizacyjne L1, L2, L3	Obwód nr 1 Zasilanie rozd. R.1.	Obwód nr 2 Zasilanie rozd. R.G. istn.
Moc (Pi/Ps) [kW]	113,88/51,92kW			99,88/45,62kW	14,00/6,30kW
Przekrój kabla	4x35mm <sup>2</sup>	1x35mm <sup>2</sup>	1x1,5mm <sup>2</sup>	5x35mm <sup>2</sup>	5x10mm <sup>2</sup>
Typ kabla	YKY	5x LgY	4x LgY	YKY	YKY

DESIGN  
BUILD  
SUPERVISE



SYSTEM

DBS-SYSTEM BARTOSZ JĘDRZEJCZYK

ul. Zagórska 6 97-525 Wielgomłyny

NIP: 772-238-89-22 REGON: 383180360

Ł. 691-993-987

1 biuro.dbssystem@gmail.com



NAZWA  
INWESTYCJI

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

ADRES  
INWESTYCJI

DZ. NR EWID. 414/8, OBRĘB RUSINOWICE 0004  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 240706\_2  
42-286 KOSZĘCIN

INWESTOR

GMINA KOSZĘCIN  
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10  
42-286 KOSZĘCIN

NAZWA  
RYSUNKU

SCHEMAT BLOKOWY ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH  
- CZ. IV

ETAP OPRACOWANIA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA	07.2020	-----	E-20
AUTORZY OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIIEŃ	PODPIS	
OPRACOWAŁ branża elektryczna	mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk	-		
PROJEKTANT branża elektryczna	mgr inż. Lechosław Ustaborowicz	NB.IV.7342/51/98		
SPRAWDZAJĄCY branża elektryczna	mgr inż. Tomasz Pieścik	ŁOD/2049/PWOE/12		