



- LEGENDA:
- Rura osłonowa PVC fi 50mm
 - Złącza kontrolno-pomiarowe
 - Dłut FeZn fi 8mm - zwody poziome i pionowe
 - Płaskownik FeZn 30x4mm2 układany w ziemi
 - Złącze krzyżowe
 - Połączenie metaliczne (złącze UKU lub spawanie)
 - Iglica odgromowa h=3m.
 - Kabel YKY 5x4mm2
 - Kabel YKY 3x4mm2
 - Kabel YKY 3x6mm2
 - Kabel YKY 5x10mm2
 - Kabel YKY 3x10mm2

<div>DESIGN BUILD SUPERVISOR</div> <div>DBS-SYSTEM BARTOSZ JĘDRZEJCZYK</div> <div>ul. Zagórska 6 97-525 Wielgomłyny</div> <div>NIP: 772-238-89-22 REGON: 383180360</div> <div>Ł. 691-993-987</div> <div>biuro.dbssystem@gmail.com</div>			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO		
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR EWID. 414/8, OBRĘB RUSINOWICE 0004 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 240706_2 42-286 KOSZĘCIN		
INWESTOR	<div></div> GMINA KOSZĘCIN UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10 42-286 KOSZĘCIN		
NAZWA RYSUNKU	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		
ETAP OPRACOWANIA	BRANŻA	DATA	SKALA
PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA	04.2020	-----
AUTORZY OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk	-	
PROJEKTANT	mgr inż. Lechosław Uszabowicz	NB.IV.7342/51/08	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Pieńk	LOD/2043/PWOE/12	