



LEGENDA:

Typ:

- 1 - Oprawa LED n/t 600x600 3900lm/830 klosz mikropryzma 35W
- 2 - Oprawa LED n/t 600x600 4000lm/840 klosz mikropryzma 35W
- 3 - Oprawa LED downlight p/t 1750lm/840 IP44 20W
- 4 - Oprawa LED 1245mm 4450lm/840 PC IP65 34W
- 5 - Oprawa LED 1245mm 6800lm/840 PC IP65 50W
- 10- Oprawa LED downlight p/t 1050lm/840 IP44 13W
- 11 - Oprawa LED 1235mm 6650lm/840 opal IP44 biały 49W
- 12- Oprawa LED 1128mm 4100lm/840 biała optyka asymetryczna 32W
- 6 - Oprawa awaryjna 2W optyka korytarzowa 1h autotest IP65
- 7 - Oprawa awaryjna 2W optyka otwarta 1h autotest IP65
- 8 - Oprawa ewakuacyjna 1h autotest IP65
- 9 - Oprawa awaryjna 1h autotest IP65 na zewnątrz

- Wyłącznik świecznikowy 10A p/t IP20
- Wyłącznik pojedynczy 10A p/t IP20
- Wyłącznik pojedynczy 10A p/t IP44
- Wyłącznik krzyżowy 10A p/t IP44
- Wyłącznik schodowy 10A p/t IP20
- Czujnik ruchu szerokokątny 10A n/t IP20
- Przewód YDYżo 3x1,5mm²
- Kabel YKY 3x1,5mm²
- Puszka instalacyjna Ø80 p/t IP20
- Przewód YDYżo 3x2,5mm²



DBS-SYSTEM BARTOSZ JĘDRZEJCZYK

ul. Zagórska 6 97-525 Wielgomłyny

NIP: 772-238-89-22 REGON: 383180360

Ł. 691-993-987

biuro.dbssystem@gmail.com

S Y S T E M

NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO			
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR EWID. 414/8, OBREB RUSINOWICE 0004 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 240706_2 42-286 KOSZĘCIN			
INWESTOR	 GMINA KOSZĘCIN UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10 42-286 KOSZĘCIN			
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			
ETAP OPRACOWANIA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA	04.2020	-----	E-2
AUTORZY OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
OPRACOWAŁ branża elektryczna	mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk	-		
PROJEKTANT branża elektryczna	mgr inż. Lechosław Ustaborowicz	NB.IV.7342/51/98		
SPRAWDZAJĄCY branża elektryczna	mgr inż. Tomasz Piećcik	ŁOD/2049/PWOE/12		