Zestawienie pomieszczeń I piętra		
Numer pomieszczenia	**Nazwa pomieszczenia**	**Powierzchnia podłogi**
S/1.1	Sala lekcyjna 1	58,61
S/1.2	Zaplecze 1	17,02
S/1.3	Sala lekcyjna 2	62,74
S/1.4	Komunikacja	6,79
		145,16 m²



LEGENDA:

LINIE FREONOWE

KLIMATYZATOR KASETONOWY

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIAMTYZACJI

Uwaga!
1. Jednostki zewnętrzne posadowić na systemowych konstrukcjach wsporczych zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej
2. Od jednostek wewnętrznych wykonać instalację odprowadzania skroplin.
3. Jednostki wewnętrzne posiadają wbudowane pompki skroplin, jednak w przypadku niemożności odprowadzenia ścieków do kanalizacji, dopuszcza się montaż dodatkowych pompek na trasie instalacji.
4. Sterowniki urządzeń montować w miejscach wskazanych przez Inwestora. Proponuję się montaż sterownikó ściennych w pobliżu włączników oświetlenia
5. Zachować wymagania producenta urządzeń dotyczące sposobu i miejsca montażu urządzeń ze względu na rodzaj i ilość czynnika chłodniczego.

DESIGN BUILD SUPERVISE

DBS-SYSTEM BARTOSZ JĘDRZEJCZYK
ul. Zagórska 6 97-525 Wielgomłyny
NIP: 772-238-89-22 REGON: 383180360
✆ 691-993-987
✉ biuro.dbssystem@gmail.com

NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR EW. 414/8, OBRĘB RUSINOWICE 0004, JEDNOSTKA EW. 240708_2, 42-286 KOSZĘCIN
INWESTOR	GMINA KOSZĘCIN UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10 42-286 KOSZĘCIN
NAZWA RYSUNKU	RZUT DACHU - INSTALACJA KLIMATYZACJI

ETAP OPRACOWANIA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA	07.2020	1:100	S-15
AUTORZY OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. RAFAŁ WOSZCZYK	LOD/3907/PWBS/19		
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. MARTA WOSZCZYK	LOD/3908/PBS/19		