



Poziom porównawczy 256,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	262,60	262,60	262,60	262,60	263,26	263,40
Rzędna terenu istniejącego						
Rzędna dna kanału	261,57	261,57	261,57	261,57	262,35	262,65
Zagłębienie dna kanału [m]	1,03	1,03	1,03	1,03	0,91	0,75
Odległości [m]	1,30	2,25	1,19	17,00	6,70	
Średnice, materiał	PE100 RC_SDR11_zw 63x5,8			63x5,8 PE100 RC_SDR11_zw		
	0,0 ‰			46 ‰	PE100 RC_SDR11_zw 63x5,8 45 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	1,30	3,56	4,75	21,75	28,46




Poziom porównawczy 256,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	262,60	262,60
Rzędna terenu istniejącego		
Rzędna dna kanału	261,57	261,57
Zagłębienie dna kanału [m]	1,03	1,03
Odległości [m]	1,32	
Średnice, materiał	PE100 RC_SDR11_zw 63x5,8	
	0,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	1,32



- Uwagi!
- Rzędne posadowienia i uciągów zweryfikować podczas wykonywania robót
  - W miejscach krzyżowań i odcinów prace ziemne wykonywać ręcznie
  - Wykopy prowadzone wzdłuż podwójnych obiektów budowlanych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i zabezpieczyć szalunkami.
  - W miejscu zbieżni i skrzyżowań z kabinami energetycznymi zamontować tury osłonowe. Warunki montażu i lokalizacji zgodnie z normami branżowymi.
  - Nie wykłuzać się białem w terenie brzozy i innych drzew na najbliższej drodze. W miejscach, gdzie nie zostały zaplanowane do inwestycji, urządzenia podziemne, które nie zostały zaplanowane do inwestycji, lub o których brak jest informacji w nasytuacjach branżowych
  - Trzydziestu centymetrów nad uciągami układać białe ostrzegawczą z wkładką metalową.



**DBS-SYSTEM BARTOSZ JEDRZEJCZYK**

ul. Zagórska 6 97-525 Wielgomłyny  
NIP: 772-238-89-22 REGON: 383180360  
☎ 691-993-987  
✉ [biuro.dbsystem@gmail.com](mailto:biuro.dbsystem@gmail.com)

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO**

DZ. NR EW. 4/14/8, OBRĘB RUSINOWICE 0004, JEDNOSTKA EW. 240706\_2, 42-286 KOSZĘCIN

GINA KOSZĘCIN  
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10  
42-286 KOSZĘCIN

**PROFILI ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PŁYNNY**

ETAP OPRACOWANIA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNIA	07.2020	S-19
AUTORZY OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	LOD/3807/PWBS/19	
SPRAWDZAJĄCA	IMIĘ I NAZWISKO	LOD/3808/PBS/19	