

Ø 1600
DN250
S5
S4
Ø 1600
DN250
S3
DN250
BIOREAKTOR NR 2
magistrala-1A DN 110
magistrala-2 DN 110
magistrala-1B DN 110
2200
rura stalowa A304 DN160mm
0,6
0,5
S2
Budynek techniczno-technologiczny
9400
0,4
0,3
0,2
0,1
DN250
Ø 1200
rura stalowa A304 DN160mm
5200
magistrala-1A DN 110
magistrala-2 DN 110
magistrala-1B DN 110
S1
magistrala
magistrala
BIOREAKTOR NR 1
21 sztuk
23 szt. dyfuzorów o wydajności nominalnej 2-7 Nm3/h/sztuka
150 szt. dyfuzorów o wydajności nominalnej 2-7 Nm3/h/sztuka
URZĄD GMINY W KOSZĘCINIE,
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10,
42-286 KOSZĘCIN
PROJ·SAN
P.W. PROJ-SAN 42-625 Nowe Chwałki, ul. Konopnickiej 27
Tel/fax: 32 380 49 35, 32 224 83 197 mob.: 6021 51 50 55, 907 57 10 68, 727 500 344 www.projsan.com.pl, e-mail: projsan@projsan.com.pl
PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI DOBOWEJ 619 m3/d WRAZ Z ADAPTACJĄ ISTNIEJĄCEGO SUSZYNKU OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOŚCI RUSINOWICE
RUSINOWICE - DZIAŁKA NR 706,709,719
Instalacja napowietrzająca część biologicznej oczyszczalni ścieków i zewnętrznych
mgr inż. Edward Wilczek
BUDOWNICTWO
1 : 50
02
PROJEKT BUDOWLANY