

Inwestor:

Semix Sebastian Fabiańczyk

Ul. Nakielska 12/1

42-600 Tarnowskie Góry

Wójt Gminy Koszęcin

Ul. Powstańców Śl. 10

42-286 Koszęcin

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., Poz. 1257 z późniejszymi zmianami)

WNOSZE O ZMIANĘ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH
z dnia 04.09.2020r.

Znak sprawy: GG.6220.6.10.2020

DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI Nazwa inwestycji określona w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

*Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Łazy_11/2020”, o łącznej mocy do 1,0MW, składającej się z
paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wraz z infrastrukturą
obejmującą m.in. falowniki, stację transformatorową oraz elementy przyłącza energetycznego do sieci
15 kV*

Teren obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

Łazy, ul. Kosmonautów, obręb 0006 Strzebiń, gmina Koszęcin, dz. nr 997

ZAKRES WNIOSKOWANYCH ZMIAN z obecnych zapisów w decyzji:

Z obecnych zapisów w decyzji:

I rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia na str. 9:

Określając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia uwzględniono:

a) skale przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

4) moc pojedynczego panelu: od 360W do 400W każdy- (powierzchnia pojedynczego panelu: ok. 1,5-2m²)

6) transformator- urządzenie elektryczne umożliwiające zmianę niskiego napięcia na napięcie średnie (powierzchnia transformatora : do 15m²);

Na zapisy o nowym brzmieniu:

I rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Określając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia uwzględniono:

a) skale przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

- 4) moc pojedynczego panelu: od 360W do 1000W każdy- (powierzchnia pojedynczego panelu: ok. 1,5-3m²)
- 6) transformator- urządzenie elektryczne umożliwiające zmianę niskiego napięcia na napięcie średnie (powierzchnia transformatora : do 25m²);

Z obecnych zapisów w decyzji:

Załącznik do decyzji str. 22, 23:

- 4) moc pojedynczego panelu: od 360W do 400W każdy- (powierzchnia pojedynczego panelu: ok. 1,5-2m²)
- 6) transformator-urządzenie elektryczne umożliwiające zmianę niskiego napięcia na napięcie średnie (powierzchnia transformatora : do 15m²);

Na zapisy o nowym brzmieniu:

Załącznik do decyzji str. 22, 23:

- 4) moc pojedynczego panelu: od 360W do 1000W każdy- (powierzchnia pojedynczego panelu: ok. 1,5-3m²)
- 6) transformator-urządzenie elektryczne umożliwiające zmianę niskiego napięcia na napięcie średnie (powierzchnia transformatora : do 25m²);

UZASADNIENIE

W związku z bardzo szybkim rozwojem technologii fotowoltaicznych a w szczególności zwiększeniem wydajności pojedynczego panelu fotowoltaicznego (moc) jak i powierzchni pojedynczego panelu przy zachowaniu jego parametrów. Jeszcze 2-3 lata temu dominowały panele o mocy 300 – 400Wp, natomiast obecnie widać wyraźnie, że moc nominalna pojedynczego panela fotowoltaicznego jest znacznie wyższa (około 800 – 1000Wp) i są one coraz większe w tym są coraz bardziej efektywne energetycznie.

Wprowadzenie zmian w decyzji z dnia 04.09.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni fotowoltaicznej „PV_Łazy_11/2020”, stają się wręcz konieczne. Należy zaznaczyć, iż zmiana dotyczy jedynie zmiany mocy pojedynczego panelu, powierzchni pojedynczego panelu oraz powierzchni transformatora, natomiast pozostałe parametry nie ulegną zmianie.

.....

Załączniki:

1. Opłata skarbową za zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi – 205 zł