



Koszęcin, dnia 12 listopada 2025 r.

OR.0003.20.2025.RG

Pan Wiesław Janiczek
Radny Gminy Koszęcin

W odpowiedzi na interpelację z dnia 21 października 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 29 października 2025 r.) dotyczącą kontroli hydrantów na terenie Gminy Koszęcin, informuję że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13 „Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.” W Gminie Koszęcin dzierżawcą sieci wodociągowej jest firma Eko-San i to na niej spoczywa obowiązek przeprowadzenia przeglądu hydrantów zewnętrznych. Dzierżawca sukcesywnie przeprowadza ten proces oraz na bieżąco wykonuje wymianę lub naprawę urządzeń niesprawnych.

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych nie są upoważnieni do przeprowadzenia kontroli urządzeń przeciwpożarowych w zakresie określenia ich parametrów oraz usytuowania. Strażacy są użytkownikami urządzeń przeciwpożarowych, w tym hydrantów, w ramach organizacji działań ratowniczych. Podczas każdej akcji, w której strażacy stwierdzą uszkodzenie hydrantu, powodujące jego wyłączenie z użytkowania, fakt ten zostaje odnotowany w informacji ze zdarzenia, którą sporządza dowódca akcji. Uszkodzenie zgłaszane jest również do administratora sieci wodociągowej, który je usuwa lub wymienia całe urządzenie przeciwpożarowe na nowe, sprawne.

Należy mieć na uwadze, że w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych, podczas których zapotrzebowanie na wodę do celów gaśniczych jest znaczne, hydrant, sieć hydrantowa, nie są w stanie zapewnić wymaganej intensywności podawania wody. Dlatego, szczególnie przy pożarach dużych i bardzo dużych, nie można opierać się jedynie na sieci hydrantowej, gdyż nie jest ona projektowana na tak duże wydajności. Taktyka gaśnicza w takich wypadkach, polega na organizowaniu różnych systemów dostarczania wody do pożaru, takich jak: dowożenie.

Sporządziła:
Karolina Grabowska
34 3210 822



Urząd Gminy Koszęcin
Ul. Powstańców Śl. 10 42-286 Koszęcin

E-mail: koszecin@koszecin.pl
Tel.: 0 34 357 61 00 • Fax.: 0 34 3576 108

przepompowywanie, przetłaczanie, z wykorzystaniem cieków wodnych, naturalnych czy sztucznych zbiorników wody, budowa magistrali wodnych z pominięciem sieci hydrantowej, tak aby osiągnąć wymaganą intensywność podawania środka gaśniczego na powierzchnię, czy objętość pożaru.

Podczas intensywnego poboru wody z hydrantów, spadek ciśnienia, wydajności może występować, ze względów jak wyżej.

WÓJT GMINY KOSZĘCIN
dr Anna Korzekwa-Wojtal

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Biura Rady Gminy Koszęcin,
3. aa.

Sporządziła:
Karolina Grabowska
34 3210 822

Grabowska