


UWAGI:

1. NUMERACJA OBWODÓW WEDŁUG SCHEMATU STRUKTURALNEGO TABLICY T2.
2. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODAMI YDYżo JAKO PT.
3. Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 0,3m od poziomu posadzki, a w pomieszczeniu WC - na wysokości 1,4m.

	PRACOWNIA KATOWICE,	PROJEKTOWA PEŁNOPIEN 10	V A R I U M	
	INWESTOR:	URZĄD GMINY KUSZCZYN, UL. POWSTANCÓW 10		
OBJEKT: ROZBUDOWA GIMNAZJUM V SZKOLENIA PRZY UL. SZKOLNEJ WE WNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TEMAT: PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ - POZIOM II PIĘTRA		KODZĄ PROJEKTU: P.B.W. BRANŻA ELEKTRYCZNA	
	PROJEKTOWAŁ:	Zbigniew KLIJSKA upr. nr. 7/79	DATA: STYCZEŃ 2008	NR. PRS: E-10
SPRZĄDZIŁ:	inż. Zbigniew PAJDEK upr. nr. 644/71/k			