



OZNACZENIA:

- "A" - Oprawa nastropowa typu OKD 236/O, 2x36W
- "A1" - Jw, lecz typu OKD 236/O Aw z modulem awaryjnym
- "E" - Oprawa typu PK211 Aw 1x11W z piktogramem „WYJŚCIE"
- "F" - Jw, lecz PK211 1x11W
- "G" - Oprawa nastropowa typu PACYFIC FCW196, 2x18W, IP65

UWAGI:

- NUMERACJA OBWODÓW WEDŁUG SCHEMATU STRUKTURALNEGO TABLICY TP.
- INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODAMI TYPU YDYżo JAKO PT.
- ŁĄCZNIKI INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,05m OD POZIOMU POSADZKI.

	PRACOWNIA PROJEKTOWA KATOWICE		PROJEKTOWA PELNODLNA 10		P A R I C I M	
	INWESTOR		URZĄD GMINY KOSZCZYN, UL. POWSTANCOW 10			
OBIEKT	ZBOIGIEW KLUSKA		DATA		NR	
	upr. nr. 7/79		STYCZEŃ 2008		E-11	
SPRAWDZIC		Inż. Zbigniew PAJDE		upr. nr. 644/71/k		
PROJEKTOWAĆ		Inż. Zbigniew PAJDE		upr. nr. 644/71/k		
OBJEKT		URZĄD GMINY KOSZCZYN, UL. POWSTANCOW 10				
KODZŁ PROJEKTU		P.B.W.		BRANŻA		
WYKONANIE		ELEKTRYCZNA		SKALA		
INSTALACJE		ELEKTRYCZNA		1:100		
ELEKTRYCZNE						