

IGKm.271.5.2021.pt

Zapytanie ofertowe wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowa gminnej sieci wodociągowej”

I. Zamawiający:

Gmina Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
19-420 Kowale Oleckie
e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji dla zadania „**Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowa gminnej sieci wodociągowej**”.

1. Opracowana dokumentacja projektowa ma obejmować budowę studni wodomierzowej oraz odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek wykazanych w warunkach technicznych do projektowania i wykonania rozbudowy sieci wodociągowej z dnia 17.08.2021 r. nr IGKm.7021.3.21.2021.pt oraz warunkach techniczne do celów projektowych oraz wybudowania sieci wodociągowej w m. Mazury (od istniejącej sieci wodociągowej dz. nr 32792/9 obręb Mazury z dnia 23.11.2020 r. nr GK.7012.27.2020 włączonych do istniejących sieci wodociągowych).
2. Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego projektu na etapie założeń koncepcyjnych.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac projektowych:
 - 1) przygotowanie materiałów i wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie działek objętych projektem,
 - 2) uzyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, w zakresie działek objętych projektem
 - 3) sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1 :1000, w wersji elektronicznej w rozszerzeniu dwg.,
 - 4) przeprowadzenie ewentualnych badań potrzebnych do opracowania projektu budowlanego (m.in. dokumentacja badań podłoża gruntowego, opinia geotechniczna lub w zależności od potrzeb dodatkowo dokumentacja geologiczno-inżynierska) - jeżeli będzie wymagane,

- 5) przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków, uzgodnień oraz wymaganych aktualnymi przepisami decyzji i pozwoleń,
 - 6) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opiniami, uzgodnieniami, i pozwoleniem na budowę - w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF.,
 - 7) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi dokumentami – w 2 egz. w wersji papierowej,
 - 8) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF.,
 - 9) opracowanie przedmiarów robót sieci wodociągowej umożliwiającej doprowadzenie wody do podłączanych nieruchomości – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF.,
 - 10) opracowanie kosztorysu inwestorskiego sieci wodociągowej umożliwiającej doprowadzenie wody do granicy działek podłączanych nieruchomości - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF.,
 - 11) wykonanie pozostałych opracowań niezbędnych do wykonania zamówienia wynikających z wymagań jednostek opiniujących (np. ZUD) i uzgadniających bądź wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych,
 - 12) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego projektu na etapie założeń koncepcyjnych. Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).
 5. Wszystkie przygotowane wnioski o uzyskanie warunków oraz wymaganych decyzji należy wcześniej przedstawić Zamawiającemu celem ich akceptacji. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi (z uwzględnieniem zmian w przepisach w trakcie realizacji zamówienia) a w szczególności: ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz.1333 ze zm.). Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie w/w dokumentacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie się do wszystkich przepisów prawa i norm obowiązujących w Polsce.
 6. Wykonawca ponosi koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji, w tym mapy do celów opiniodawczych i mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Kompletna dokumentacja projektowa objęta przedmiotem zamówienia musi umożliwiać:
 - 1) uzyskanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do wykazanych do podłączenia nieruchomości,
 - 2) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Opracowana dokumentacja projektowa będzie służyła do opisanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Na Wykonawcy spoczywa więc obowiązek sporządzenia tej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), tj. przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, lecz bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń - wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt/rozwiązanie zostaną uznane za równoważne.

3) Prawidłową realizację robót.

7. Pozyskanie niezbędnych materiałów, opracowań potrzebnych do wykonania projektu, w tym mapy do celów projektowych, należy do Wykonawcy.
8. Do Wykonawcy należeć będzie również sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót budowlanych z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (nieistotnych) w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie zobowiązany do jednokrotnej bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
9. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w niezbędnym zakresie dla opracowania dokumentacji.
10. Przed złożeniem Oferty Wykonawca winien dokonać rozeznania zagadnienia na własną odpowiedzialność i ocenę wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych branż, jeśli będzie to wymagane. Wykonawca ustali na własną odpowiedzialność przed złożeniem oferty zakres wymaganych prac projektowych.

III. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia **20 grudnia 2021 roku**.

IV. Okres gwarancji:

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonany i przekazany przedmiot umowy.
2. Okres rękojmi na przedmiot umowy będzie trwał do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowania projektowego, jednakże nie dłużej niż 3 lat licząc od daty odbioru końcowego opracowania projektowego.
3. Zamawiający wykonując uprawnienia wynikające z rękojmi, w przypadku stwierdzenia wad opracowania projektowego dostarczonego przez Wykonawcę, może:
 - a) żądać usunięcia wad wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin odpowiedni dla stron, a po bezskutecznym upływie terminu, może zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy
 - b) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wady nie zostały usunięte w terminie lub naliczać kary za nieterminowe usunięcie wad.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu rękojmi, jeżeli wniósł reklamacje

przed upływem tego okresu.

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.
6. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie usunięcia ich w terminie wyznaczonym, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających.
7. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi może on żądać od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej dokumentacji. Odpowiada również za wady budowy wynikłe ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada także za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwej koordynacji prac projektowych. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę. Z tytułu odpowiedzialności za wady należy się Zamawiającemu pełne odszkodowanie.
9. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę
10. Do wykonawcy należeć będzie sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót budowlanych z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (nieistotnych) w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

V. Warunki płatności:

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego.

VI. Inne istotne warunki Zamówienia:

- 1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 2) Na przesłanym do Zamawiającego - formularzu oferty cenowej należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego oraz stawkę należnego podatku VAT. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. W razie rozbieżności pomiędzy zapisem cen liczbowo i słownie Zamawiający za wiążącą uzna cenę podaną słownie.
- 3) **Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto (waga – 100 %).**
- 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił następujące warunki:
 - a) wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie robót objętych niniejszym zapytaniem. *Powyższy warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności*

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych w zakresie odpowiadającym swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej 15 000 zł brutto każde - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania

- b) dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz innych branż, jeśli będzie to wymagane - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
- 5) Na ofertę składają się:
 - a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,
 - b) podpisana Klauzula RODO – zał. nr 1a,
 - c) wykaz wykonanych usług – zał. nr 2;
 - d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4b Zapytania- zał. nr 3.
- 6) Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
- 7) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (tzw. Umowę Konsorcjum). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy.
- 8) Cena oferty Wykonawcy jest ceną ostateczną i niezmienną, która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 9) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
- 10) Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 12) UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
- 13) Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 14) Dodatkowych informacji co do przedmiotu zamówienia udziela p. Patryk Truchan Referat ds. Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, pok. nr 14 (parter) numer telefonu: 795575391, adres e-mail: p.truchan@kowaleoleckie.eu

VII. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Powyższe nie uchybia możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty zgodnie z uprawnieniem określonym w art. 70³ §1 KC.

IX. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto, wprowadzony Zarządzeniem nr Or.0050.2.2021 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 4 stycznia 2021 r.

X. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 2) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
- 3) Dopuszczalne formy kontaktu z Wykonawcą: pisemnie, drogą elektroniczną.
- 4) Na kopercie z ofertą należy umieścić napis: „**Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowa gminnej sieci wodociągowej**”. **Nie otwierać przed: 24 sierpnia 2021 godzina 10.15**
- 5) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści w terminie do dnia **24 sierpnia 2021 do godziny 10:00** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, adres: 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44 - Dziennik podawczy (piętro – pokój nr 15) w formie: pisemnej (osobiście, listownie).
- 6) Zamawiający dokona jawnego otwarcia złożonych przez Wykonawców ofert w dniu **24 sierpnia 2021 o godz. 10:15** w swojej siedzibie: Gminy w Kowalach Oleckich, adres: 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44 – pokój nr 35.

W imieniu Zamawiającego

WÓJT
Łośman
Krzysztof Łośman

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1.
2. Klauzula RODO – zał. nr 1a.
3. Wykaz wykonanych usług – zał. nr 2.
4. Wykaz osób zał. nr 3.
5. Projekt umowy – zał. nr 4.
6. Warunki techniczne do projektowania i wykonania rozbudowy sieci wodociągowej z dnia 17.08.2021 r. nr IGKm.7021.3.21.2021.pt – zał. nr 5.
7. Warunki techniczne do celów projektowych oraz wybudowania sieci wodociągowej w m. Mazury (od istniejącej sieci wodociągowej dz. nr 32792/9 obręb Mazury z dnia 23.11.2020 r. nr GK.7012.27.2020 – zał. nr 6.

Oferta na:

„Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowa gminnej sieci wodociągowej”

1. Wykonawca:

nazwa:

adres:

nr telefonu:

nr faksu:

e-mail:

2. Cena oferowana:

Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia **za cenę netto/brutto**/..... **zł**

(słownie brutto:)

3. Oświadczamy, że:

- akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w zaproszeniu do składania ofert,
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
- składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty poświadczam, że dany dokument jest zgodny z oryginałem,
- uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia,

.....

Miejscowość i data

.....

Podpis wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kowale Oleckie przy ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie;
2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iodo@kowaleoleckie.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 5 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

Wykaz wykonanych usług

w zakresie niezbędnym wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowa gminnej sieci wodociągowej”.

LP	NAZWA ZADANIA (ZAMÓWIENIA)	ZAKRES WYKONANEGO ZAMÓWIENIA	INWESTOR	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (PLN) BRUTTO	CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA (POCZĄTEK – ZAKOŃCZENIE)

.....
(pieczęć i czytelne podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)

.....

(miejscowość i data)

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

Wykaz osób

w zakresie niezbędnym wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowa gminnej sieci wodociągowej”.

L P	IMIĘ I NAZWISKO	ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI / STANOWISKO	INFORMACJA NA TEMAT POSIADANYCH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA	
			wykształcenie, doświadczenie	Rodzaj i nr uprawnień budowlanych, data ich wydania oraz przez kogo zostały wydane. Nazwa Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nr ewidencyjny oraz data ważności ubezpieczenia

W załączeniu:

- kopia uprawnień budowlanych,
- kopia aktualnego zaświadczenia z Okręgowej Izby Budownictwa.

.....
*(pieczęć i czytelne podpisy osób uprawnionych
 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)*

.....
 (miejscowość i data)

Kowale Oleckie, dn. 17.08.2021 r.

IGKm.7021.3.21.2021.pt

**Gmina Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
19-420 Kowale Oleckie**

sprawa: dotyczy warunków technicznych do projektowania i wykonania rozbudowy gminnej sieci wodociągowej

Warunki ogólne:

1. Przebieg sieci wyznaczać uwzględniając uwarunkowania terenowe oraz efektywność kosztową.
2. Używać materiałów posiadających aprobaty techniczne oraz atesty sanitarne i higieny.
3. Przejścia pod drogami i ciekami wodnymi realizować w rurach osłonowych.
4. Hydranty naziemne DN 80 zabezpieczone przed złamaniem posadowić zgodnie z przepisami ppoż. Należy zastosować obudowy odwadniaczy. Odległość między trzpieniem zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu nie może być mniejsza niż 0,8 m. Wysokość głowicy hydrantu nad ziemią 60 – 100 cm.
5. Skrzynki uliczne zasuw posadowić na rzędnej terenu, teren wokół niej wybetonować lub wybrukować a usytuowanie zasuw podziemnej oznakować w sposób trwały za pomocą tabliczki informacyjnej z pomiarami umieszczonej na słupku betonowym. Sztycę wyprowadzać nie niżej niż 30 cm poniżej rzędnej terenu
6. Stosować kształtki z żeliwa sferoidalnego. Zasuw klinowe z miękkim doszczelnieniem.
7. Na połączeniach kołnierzowych stosować śruby, nakrętki i podkładki z stali kwasoodpornej.
8. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną i wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm.)
9. Roboty instalacyjno-montażowe muszą być wykonane zgodnie z Polską Normą przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
10. Przed rozpoczęciem inwestor przedłoży zarządcy sieci projekt do akceptacji i uzgodni warunki przekazania instalacji zarządcy sieci oraz uzyska wszelkie zgody i pozwolenia określone przepisami odrębnymi.
11. Termin wykonania podłączenia należy uzgodnić z administratorem sieci wodociągowej.
12. Przed zasypaniem instalacji należy przeprowadzić próbę przyłącza pod ciśnieniem 80 mH₂O, dokonać inwentaryzacji geodezyjnej, dokonać dezynfekcji sieci potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi oraz zgłosić zarządcy sieci gotowość do odbioru urządzeń podziemnych.
13. Po wykonaniu wszystkich robót dostarczyć kopię inwentaryzacji i badań wody oraz zgłosić dostawcy wody inwestycję do odbioru końcowego.

14. Warunki mogą zostać zmienione na wniosek odbiorcy o ile zajdzie uzasadniona potrzeba.

Zasilanie nieruchomości o nr 3/2 i 2/2 w obrębie Monety:

1. Sieć wodociągową, należy zasilić z sieci administrowanej przez Gminę Kowale Oleckie, wykonanej z rur PCV Ø 90 mm biegnącej w granicach nieruchomości o nr 12/3 w obrębie Monety.
2. Sieć wykonać rurą PE SDR 17 PN10, zgrzewaną doczołowo, włączając się do sieci Ø 90 mm poprzez trójnik i zasuwę liniową z wyprowadzeniem klucza w obudowie do skrzynki ulicznej.
3. Przy doborze przekrojów uwzględnić zabezpieczenie ppoż oraz 2 budynków mieszkalnych.

Zasilanie nieruchomości o nr 25 i 73/8 w obrębie Chełchy:

1. Sieć wodociągową, należy zasilić z sieci administrowanej przez Gminę Kowale Oleckie, wykonanej z rur PCV Ø 90 mm biegnącej w granicach nieruchomości o nr 41 w obrębie Chełchy.
2. Sieć wykonać rurą PE SDR 17 PN10, zgrzewaną doczołowo, włączając się do sieci Ø 90 mm poprzez trójnik i zasuwę liniową z wyprowadzeniem klucza w obudowie do skrzynki ulicznej.
3. Przy doborze przekrojów uwzględnić zabezpieczenie ppoż oraz 2 budynków mieszkalnych.

Zasilanie nieruchomości o nr 290/2 w obrębie Stacze:

1. Sieć wodociągową, należy zasilić z sieci administrowanej przez Gminę Kowale Oleckie, wykonanej z rur PCV Ø 90 mm biegnącej w granicach nieruchomości o nr 30 w obrębie Sokółki.
2. Sieć wykonać rurą PE SDR 17 PN10, zgrzewaną doczołowo, włączając się do sieci Ø 90 mm poprzez trójnik i zasuwę liniową z wyprowadzeniem klucza w obudowie do skrzynki ulicznej.
3. Przy doborze przekrojów uwzględnić zabezpieczenie ppoż oraz 1 gospodarstwa rolnego.

Zasilanie nieruchomości o nr 92/3 w obrębie Jabłonowo:

1. Sieć wodociągową, należy zasilić z sieci administrowanej przez Gminę Kowale Oleckie, wykonanej z rur PCV Ø 160 mm biegnącej w granicach nieruchomości o nr 31240 w obrębie Jabłonowo.
2. Sieć wykonać rurą PE SDR 17 PN10, zgrzewaną doczołowo, włączając się do sieci Ø 160 mm poprzez trójnik i zasuwę liniową z wyprowadzeniem klucza w obudowie do skrzynki ulicznej.

3. Przy doborze przekrojów uwzględnić zabezpieczenie ppoż oraz 1 budynku mieszkalnego.

Zasilanie nieruchomości o nr 14 i 31101 w obrębie Jabłonowo:

1. Sieć wodociągową, należy zasilić z sieci administrowanej przez Gminę Kowale Oleckie, wykonanej z rur PCV Ø 160 mm biegnącej w granicach nieruchomości o nr 12 w obrębie Jabłonowo.
2. Sieć wykonać rurą PE SDR 17 PN10, zgrzewaną doczołowo, włączając się do sieci Ø 160 mm poprzez trójnik i zasuwę liniową z wyprowadzeniem klucza w obudowie do skrzynki ulicznej.
3. Przy doborze przekrojów uwzględnić zabezpieczenie ppoż, 1 budynku mieszkalnego i gospodarstwa rolnego.

Zasilanie nieruchomości o nr 73/1 w obrębie Jabłonowo oraz miejscowości Dunajek Mały:

1. Sieć wodociągową, należy zasilić z sieci administrowanej przez Gminę Kowale Oleckie, wykonanej z rur PCV Ø 160 mm biegnącej w granicach nieruchomości o nr 12 w obrębie Jabłonowo.
2. Sieć wykonać rurą PE SDR 17 PN10, zgrzewaną doczołowo, włączając się do sieci Ø 160 mm poprzez trójnik i zasuwę liniową z wyprowadzeniem klucza w obudowie do skrzynki ulicznej.
3. Przy doborze przekrojów uwzględnić zabezpieczenie ppoż oraz 4 gospodarstw rolnych.
4. Przewidzieć posadowienie zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego.

Warunki techniczne są ważne do **17.08.2023 r.**

WÓJT
Łeoman
Krzysztof Łeoman

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

GK. 7012.27.2020
z dnia 2020-11-23

**WARUNKI TECHNICZNE
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
ORAZ DO WYBUDOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W m. MAZURY
(OD ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ dz. nr 32792/9 OBRĘB MAZURY)**

W odpowiedzi na pismo z dnia 02/09/2020r. dotyczące wydania pozwolenia i warunków technicznych na wykonanie sieci wodociągowej w m. Mazury gm. Kowale Oleckie do działek wymienionych w umowie, wyrażam zgodę na wykonanie w/w sieci z zachowaniem warunków technicznych jak niżej:


- Sieć wodociągową wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz z zachowaniem odpowiednich norm technicznych i zgodnie ze sztuką wod – kan.
- Dokumentację projektową uzgodnić z właścicielem sieci wodociągowej (Gmina Świętajno)
- Sieć wodociągową wykonać z materiałów posiadających aprobaty techniczne oraz atesty sanitarne i higieny.
- Wodociąg winien być położony z uwzględnieniem głębokości zimowego przemarzania gruntu tj. nie płycej niż 1.5 m.
- Zaprojektować i wybudować studnie wodomierzową przy granicy Gmin w miejscu dogodnym do dostępu dla służb eksploatacyjnych. Konstrukcja studni winna zapewniać skuteczną ochronę termiczną zainstalowanych w niej urządzeń oraz zabezpieczać przed napływem wód powierzchniowych i gruntowych.
- Wewnątrz studni zainstalować zawory odcinające, zabezpieczenie zaworem antyskażeniowym, zawór redukujący ciśnienie (statyczne ciśnienie robocze w istniejącej sieci max. 8,0 atm.) oraz wodomierz główny o przepływie zapewniającym odpowiedni wydatek wody i jej właściwy pomiar. Wewnątrz studni wykonać stopnie włączowe lub drabinkę umożliwiającą wygodne wejście do wnętrza studni. Studnia winna być osadzona stabilnie, dopuszcza się zastosowanie studni z dnem chłonnym w przypadku usytuowania studni na wzniesieniu i w gruncie łatwo przepuszczalnym. Studnie winne być wyposażone we włązy pozwalające na zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
- Dopuszcza się zastosowanie jednego zaworu redukującego ciśnienie w zbudowanej sieci umieszczonego w studni wykonanej w miejscu przyłączenia do sieci istniejącej. Zawór winien być osadzony między dwoma zasuwanymi odcinającymi.
- Po wybudowaniu sieci oraz przyłączy wykonać próbę ciśnieniową szczelności przewodów oraz wykonać badania laboratoryjne pobranych prób wody w zakresie bakteriologicznym. Próby winne być pobrane przez uprawnionego próbobiorcę z najdalszego ujęcia licząc od miejsca włączenia się do istniejącej sieci, badania prób wykonane przez certyfikowane laboratorium.
- Po wykonaniu sieci wraz z przyłączami wykonać inwentaryzację powykonawczą inwestycji.
- Na wejście w celu wykonania prac na teren innych właścicieli bezwzględnie uzyskać stosowne zezwolenia na piśmie (dołączyć do dokumentacji projektowej). Po wykonaniu

prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Wskazane jest pobranie od właścicieli terenu oświadczeń o nie roszczeniu pretensji po zakończeniu budowy o niedostateczne doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat.

Po wykonaniu w/w prac zgłosić ten fakt do UG w Świątynie celem odbioru końcowego sieci z przyłączami, odczytu wskazań licznika, oplombowania oraz zawarcia umowy na dostawę wody.

sporządził:

Z up. Wójta

Paweł Suchocki
INSPEKTOR

warunki przyjmuje:

 **WÓJT** 

Krzysztof Locman