

Zaproszenie ofertowe

Zamawiający: **Gmina Kowale Oleckie**

1. Zapraszamy do składania ofert na: „**Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym w Kowalach Oleckich**”

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: **wymiana pieca c.o. wraz z armaturą**

Rodzaj zamówienia: **dostawa wraz z montażem**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Zadanie:**

„**Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym w Kowalach Oleckich**”

2. **Lokalizacja:**

Inwestycja realizowana będzie w obiekcie Przedszkola Samorządowego w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 88/2.

3. **Zakres:**

W zakresie inwestycji Wykonawca dostarczy i wykona wymianę pieca olejowego centralnego ogrzewania wraz z wymianą pomp obiegowych, naczyńa wzbiorczego przeponowego oraz niezbędnej armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej. Wykonawca dokona we własnym zakresie pełnej utylizacji wymienionych urządzeń.

4. **Parametry i wymagania materiałowe dotyczące realizacji zadania:**

4.1. Parametry techniczne kotła:

- Typ kotła: Stojący olejowy kondensacyjny, wykonany z materiałów przystosowanych do ciągłej eksploatacji na olej,
- Nominalna moc grzewcza dla parametrów $t_z/t_p = 50/30$ °C: nie mniej niż 215 kW,
- Nominalna moc grzewcza dla parametrów $t_z/t_p = 80/60$ °C: nie mniej niż 205 kW,
- Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 3 bar,
- Sprawność użytkowa przy max. P_n (50 – 30 °): min. 103%,
- Przyłącze spalin: 200 mm,
- Palnik: Palnik olejowy, dwustopniowy, emisje NOx min. klasa 3 zgodnie z EN 267,
- Przepływ objętościowy wody grzewczej: brak wymogu przepływu minimalnego,
- Rodzaj paliwa: możliwość użycia wszystkich dostępnych w handlu lekkich olejów opałowych EL,
- Zastosowana technologia: Wyposażony w regulator pogodowy z możliwością zadawania parametrów,
- Certyfikacja: Wymagane oznaczenie symbolem CE

4.2 Armatura towarzysząca:

- Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 200 l – 1 kpl.,
- Stacja uzdatniania wody kotłowej o pojemności od 2 do 4 m³ do kotłów o mocy od 80 do 500 kW – 1 kpl.,
- Pompa obiegowa (Grundfos Magna 3 50-120 F) lub równoważna – 1 kpl.,
- Pompa obiegowa (Grundfos Magna 3 25-80 F) lub równoważna – 1 kpl.,
- Czujnik ograniczenia niskiego poziomu wody w kotle – 1 kpl.,
- Manometr tarczowy z 0,6 MPA z zaworem odcinającym – 5 kpl.,
- Zawór bezpieczeństwa 1" 3 bar – 1 kpl.

4.3 Materiały przewidziane do budowy sieci powinny odpowiadać obowiązującym przepisom i normom technicznym w tym zakresie.

4.4 W celu sprecyzowania wymagań jakościowych, wydajnościowych, technicznych i funkcjonalnych w tym jak najbardziej dokładnego opisu przedmiotu zamówienia (pomp obiegowych) użyto nazwy własnej producenta!!!!!!

5 Dane ogólne:

5.1 Wszelkie uzgodnienia techniczne i opinie należy uzyskać u Zamawiającego.

5.2 Na całe zadanie wykonawca udzieli minimum 60 msc. gwarancji.

3. Termin wykonania zamówienia: **do 30 września 2025 r.**

4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Tel. 877377551, e-mail: m.kozlowski@kowaleoleckie.eu

5. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

6. Zawartość oferty:

Oferta powinna zawierać

- 1) Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik do zaproszenia.
- 2) Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
- 3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 4) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: **Cena**

8. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: **Oferta z najniższą ceną**

9. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w zamkniętych ofertach w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie z dopiskiem wykonanie zadania „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym w Kowalach Oleckich” – w terminie do dnia 04.09.2025 r. do godz. 10.00. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej na adres:

e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu

10. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: **Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, pokój nr 14, dnia 04.09.2025 r. o godz. 10.15.**

11. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Ze względu na niewystarczającą ilość środków na realizację zamówienia, w tym również zmianę zapotrzebowania Zamawiającego

Kowale Oleckie, dnia 27 sierpnia 2025 r.

Miejscowość, data

Załączniki:

1. Formularz oferty.


.....
Podpis zamawiającego