



Nazwa rozdz.	T-4 - piętro B															
Typ szafki	RW-3x18p															
Nazwa obwodu= opis wewn.	Wyłącznik tablicy		rezerwa	gniazda 230V Obwód 1	gniazda 230V Obwód 2	gniazda 230V obwód 3	gniazda 230V strych Obwód 1	gniazda 230V Strych obwód 2	Wyłącznik różnicow-prądowy	Oświetlenie Obwód 1	Oświetlenie Obwód 2	Oświetlenie Obwód 3	Oświetlenie Obwód 4	Oświetlenie kom. Awar	Oświetlenie strych	rezerwa
Moc [kW]	12,6	--	--	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	5,1	1,0	1.0	0,9	0,9	0,5	0,8	

Pi= 12,6kW
Psz= 7,6 kW
Isz=10,8 A



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



Nasz Dom

Ul. Słowackiego 17/16

19-300 Elk

e-mail: gniedzickob@wp.pl

Tel.607-148 493

Nazwa i Adres Obiektu	<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 88</i>		Branża Elektryczna
Temat	<i>Schemat zasilania i zabezpieczeń Rozdzielnica T-4 piętro B</i>		Skala
Podstawa opracowania	<i>Inwentaryzacja budowlana budynku</i>		DATA : Lipiec 2011r.
Inwestor	<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 88</i>		Nr rys. E-15.
Projektant	mgr. inż. Ireneusz Turek	Podpis	Uprawnienia: SUW-18/90
Współpraca	Bogdan Gnidziejko		SUW-186/92