

IGPU.271.8.14.2011

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki , Stożne, Rogówko, Monety, Daniele- Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich .

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 113 poz. 759) przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniami :

1. Pytanie : „Ile dmuchaw typu Roots należy przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź : do wyceny należy przyjąć dwie dmuchawy Rootsa w obudowach dźwiękochłonnych. Wydajność 5,5 m³/min przy ciśnieniu 0,6 bara, z silnikiem 11 kW.

2. Pytanie : „ Czy w wycenie należy ująć stację dozowania PIX ? „

Odpowiedź : W wycenie należy uwzględnić zakup i montaż pompy tłokowej do PIX o wydajności 2 l/h wraz z armaturą ssawną , tłoczną oraz przewodami o długości 30 mb .

3. Pytanie : „ Proszę o podanie parametrów technicznych dla dwóch remontowanych przepompowni nie ujętych w załączonym projekcie „ .

Odpowiedź : Należy przyjąć parametry jak dla przepompowni P12 i P13 .

Z poważaniem :

WÓJT
Helena Żukowska