



Urząd Gminy w Kowalach Oleckich

19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44

Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030002570012

tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail: gmina@kowale.fr.pl

<http://www.gmina.kowale.fr.pl>

Kowale Oleckie dn. 13.02.2017 r.

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457,00 długości 0,457 km”

Podstawę prawną do zapytań i obowiązku udzielania odpowiedzi ustanawia art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Z zapisów w/w przepisu wynika, że do Zamawiającego można się zwracać o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pojęciu wyjaśnień nie mieszczą się odpowiedzi na wnioski o zmianę specyfikacji czy polemika z jej treścią.

Na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie 1

Czy słupy zastosowane do oświetlenia mają mieć kształt okrągły czy ośmiokątny ?

ODPOWIEDŹ

Słupy powinny posiadać cechy bezpieczeństwa biernego.

Pytanie 2

W zestawieniu podstawowych materiałów jest pozycja Wysięgnik rur. 1-ram. 1,0 m – słup 6,0-9,5m. Na jakiej wysokości mają być zawieszone oprawy oświetleniowe, gdyż słupy mają mieć wysokość 8 m ?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z projektem wykonawczym branża elektroenergetyczna montaż oprawy oświetleniowej na wysokości 8 m.

WÓJT
Krzysztof Locman