



Gmina Kowale Oleckie, 19 – 420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44
tel./fax 87 523 82 79, e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu, <http://kowaleoleckie.eu/>

Kowale Oleckie, dn. 11.04.2019 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa w miejscowości Kowale Oleckie” IGKm.271.5.2019.mk

Podstawę prawną do zapytań i obowiązku udzielania odpowiedzi ustanawia art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Z zapisów w/w przepisu wynika, że do Zamawiającego można się zwracać o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44,
Referat Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej
Tel. 87 523 82 79 wew. 36, m.kozlowski@kowale.fr.pl
Sprawę prowadzi: Maciej Kozłowski



Gmina Kowale Oleckie, 19 – 420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44
tel./fax 87 523 82 79, e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu, <http://kowaleoleckie.eu/>

Pytanie nr 3

W związku z tym, że cena oferty jest ceną ryczałtową, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający potwierdza, że zamieszczone przedmiary robót są przykładowe, natomiast wycenę należy oprzeć o dokumentację przetargową?

Odpowiedź

Zamawiający informuję, że wycenę należy dokonać na podstawie kompletnej dokumentacji przetargowej, do której należą m.in. przedmiary robót.

Pytanie nr 5

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.



Gmina Kowale Oleckie, 19 – 420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44
tel./fax 87 523 82 79, e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu, <http://kowaleoleckie.eu/>

Pytanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem materiałów uzyskanych w wyniku wycinki drzew. Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o określenie miejsca oraz odległości odwozu, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Właścicielem materiałów uzyskanych w wyniku wycinki drzew jest Zamawiający. Miejsce – ul. Kościuszki 10A w odległości 1 km.

Pytanie nr 7

Zgodnie z SST D-01.02.01 „USUNIĘCIE DRZEW ORAZ PNI” punkt 1.5 przed wycinką drzew należy wykonać ekspertyzę przyrodniczą dotyczącą występowania pachnicy dębowej.

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny robót należy przyjąć koszty ekspertyzy przyrodniczej.

Odpowiedź

Należy wykonać zgodnie z SST D-01.02.01 „USUNIĘCIE DRZEW ORAZ PNI” punkt 1.5.

Pytanie nr 8

Zgodnie z SST D-01.02.01 „USUNIĘCIE DRZEW ORAZ PNI” punkt 1.5 przy wycince drzew należy uwzględnić nadzór ornitologa.

Zwracamy się o potwierdzenie, że przy wycenie robót należy uwzględnić koszt nadzoru ornitologa.

Odpowiedź

Należy wykonać zgodnie z SST D-01.02.01 „USUNIĘCIE DRZEW ORAZ PNI” punkt 1.5.



Gmina Kowale Oleckie, 19 – 420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44
tel./fax 87 523 82 79, e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu, <http://kowaleoleckie.eu/>

Pytanie nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem destruktu pochodzącego z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni. Jeżeli jest nim Zamawiający, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w stanie odebrać od Wykonawcy materiał na podstawie karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź

Właścicielem destruktu pochodzącego z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni jest Zamawiający. Zamawiający potwierdza, że jest w stanie odebrać od Wykonawcy materiał na podstawie karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem materiałów uzyskanych w wyniku rozbiórki istniejących obrzeży, krawężników, płytek betonowych. Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o określenie miejsca oraz odległości odwozu, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Właścicielem materiałów uzyskanych w wyniku rozbiórki istniejących obrzeży, krawężników, płytek betonowych jest Zamawiający. Miejsce – ul. Kościuszki 10A w odległości 1 km.

Pytanie nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów studni.



Gmina Kowale Oleckie, 19 – 420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44
tel./fax 87 523 82 79, e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu, <http://kowaleoleckie.eu/>

Odpowiedź

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu stwierdzenia konieczności zakupu pierścienia odciążającego oraz pokrywy studni.

Pytanie nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji pionowej studzienek telekomunikacyjnych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów studni.

Odpowiedź

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu stwierdzenia czy zakup nowych elementów studni wymaga ujęcia w wycenie.

Pytanie nr 13

Zgodnie z opisem technicznym podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego należy wykonać z kruszywa C 50/30. Według SST D.04.02.02b „PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO” tablica 1 - należy zastosować kruszywo C 90/3.

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć mieszankę C 50/30.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć mieszankę C 50/30.

Pytanie nr 14

Zwracamy się o podanie koloru kostki betonowej do wykonania nawierzchni zjazdów oraz chodnika.

Odpowiedź

Kolor kostki betonowej do wykonania nawierzchni zjazdów – czerwony oraz chodnika – szary.



Gmina Kowale Oleckie, 19 – 420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44
tel./fax 87 523 82 79, e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu, <http://kowaleoleckie.eu/>

Pytanie nr 15

Zwracamy się o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

Pytanie nr 16

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 12 miesięcy.

Pytanie nr 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o załączenie specyfikacji technicznych na wykonanie rur osłonowych dwudzielnych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu specyfikacji technicznych na wykonanie rur osłonowych dwudzielnych. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT
Pocman
Krzysztof Locman

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44,
Referat Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej
Tel. 87 523 82 79 wew. 36, m.kozłowski@kowale.fr.pl
Sprawę prowadzi: Maciej Kozłowski

Pocman