

IGKm.6220.3.2024

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) a także art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) zwana dalej ustawą „ocenową” oraz § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Wykonanie studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m³/h”** na działce o nr ew. 432/3 obręb geod. Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie z dnia 19.12.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ww. ustawy

stwierdzam

brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Wykonanie studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m³/h”** na działce o nr ew. 432/3 obręb geod. Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie.

Uzasadnienie

W dniu 19.12.2024 r. na wniosek Gminy Kowale Oleckie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Wykonanie studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m³/h”** na działce o nr ew. 432/3 obręb geod. Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy „ocenowej” stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wystąpił z pismem znak: IGKm.6220.3.2024/02 z dnia 24.12.2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zwany dalej RDOŚ oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku, zwany dalej DZZwG o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. DZZwG w opinii znak: BI.ZZŚ.4901.2.2025.AS z dnia 14.02.2025 r. (data wpływu: 21.02.2025 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia objętego przedmiotowym postępowaniem. RDOŚ postanowieniem znak: WOOŚ.4220.8.2025.JC z dnia 20.01.2025 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja, polegająca na wykonaniu studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m³/h, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), tj. *urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę.*

Studnie zostaną wykonane w środkowej części działki nr 432/3 obręb Kowale Oleckie. Działka jest niezabudowana. Na części działki występują drzewa i krzewy. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa. W związku z budową studni zostanie zajęte ok. 150 m². Ostatecznie, obszar zajęty przez studnię wraz z terenem ochrony bezpośredniej wyniesie ok. 30 m² działki.

Zakłada się, że otwory studzienne będą wykonane metodą udarową. Przewidywana głębokość wiercenia studni wyniesie 73 m (będzie to uzależnione od stwierdzonych warunków hydrogeologicznych). Otwory studzienne wykonane będą przy użyciu następujących kolumn rur technicznych: ø 600 mm do głębokości ok. 30 m, ø 508 mm do głębokości ok. 52 m oraz ø 457 mm do głębokości końcowej ok. 73 m. Po zafiltrowaniu otworu, kolumny rur ø 457 m i ø 508 mm zostaną usunięte z otworu, a otwór zostanie zabudowany filtrem studziennym wykonanym z rur PVC-U ø zew. 280 – 330 mm perforowanych i owiniętych siatką stilonową na podkładzie ze sznurka powlekanego. Dopuszcza się wykonanie kolumny filtrowej na bazie rury stalowej o zbliżonej średnicy. Następnie zostaną wykonane pompowania: oczyszczające i pomiarowe. Woda z pompowań

będzie odprowadzana do gruntu. Wokół otworu studziennego zostanie wykonana obudowa studni z powłok z laminatów poliestrowo-szklanych. W studni zostanie zainstalowany agregat pompowy. Przewidywany czas prac wyniesie ok. 5 miesięcy.

Pompa do studni zostanie dobrana po wykonaniu pompowania pomiarowego otworu studziennego i dostosowaniu do ustalonej wydajności studni. Projektowana wydajność każdej studni wynosi ok. $Q = 63 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 5 \text{ m}$. W związku z tym, że zapotrzebowanie na wodę wynosi $80 \text{ m}^3/\text{h}$ zostanie wykonane pompowanie zespołowe studni. W przypadku potwierdzenia się warunków hydrogeologicznych będzie można uzyskać przy pompowaniu jednoczesnym studni ok. $90\text{-}100 \text{ m}^3/\text{h}$.

Oddziaływanie na środowisko w trakcie budowy studni będzie niewielkie, wynikające przede wszystkim z przeprowadzonych prac ziemnych. Będzie ono związane głównie z hałasem powodowanym pracą maszyn, ewentualnie emisją spalin, które powstają ze spalania oleju napędowego w silnikach maszyn. Ze względu na niewielki zakres prac oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały, o ograniczonym zasięgu i ustąpią wraz z zakończeniem prac.

Budowa i eksploatacja ujęcia wody podziemnej nie wiąże się z istotną emisją gazów cieplarnianych do powietrza i ze względu na swój charakter nie będzie miała wpływu na zmianę klimatu. Postępujące zmiany klimatu nie będą miały wpływu na eksploatację ujęcia. Obudowa studni skutecznie będzie chroniła studnię przed takimi zjawiskami jak: fala upałów, susza, silne wiatry, grad, trąby powietrzne, ulewy, burze i powódzie.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*. Najbliższy obszar Natura 2000 to Puszcza Borecka PLB28000 i Ostoja Borecka PLH280016 zlokalizowane ok. 9 km od miejsca planowanego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spójności sieci Natura 2000. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami korytarzy ekologicznych.

Planowane przedsięwzięcie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoty, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 207). Inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW700021. Stan ilościowy i stan chemiczny ww. jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry; JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Analizowana JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Przedsięwzięcie nie

jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Najbliższe grunty leśne znajdują się w odległości ok. 80 m od terenu projektowanych prac. Teren projektowanych prac znajduje się w odległości ok. 250 m od istniejącego gminnego ujęcia wód podziemnych w Kowalach Oleckich. Teren inwestycji nie leży w zasięgu stref ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Najbliżej położone jezioro - Jezioro Czarne znajduje się w odległości ok. 5 km na południowy-wschód od inwestycji. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Przeanalizowano: skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska przy istniejącym użytkowaniu terenu. Na podstawie zebranego materiału oraz opinii uznano, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów określonych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „**Wykonanie studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m³/h**” na działce o nr ew. 432/3 obręb geod. Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta gminy Kowale Oleckie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, a przed upływem tego terminu decyzja nie podlega wykonaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania – art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572). W związku z art. 73 § 1 i 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) informuję, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania a czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

4. W przypadku, kiedy realizacja planowanego przedsięwzięcia naruszać będzie przepisy o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, należy uzyskać stosowne zezwolenie, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.).

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.)



Z up. Wójta
Teresa Kołodziejńska-Sieńko
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Gmina Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44.
2. Pozostałe strony postępowania administracyjnego zawiadomione przez obwieszczenie.
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Wodna 4.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy budowy dwóch studni na terenie projektowanego gminnego ujęcia wód podziemnych nr 2 w Kowalach Oleckich. Projektowana głębokość studni wynosi ok. 73 m. Projektowana wydajność dopuszczalna każdej studni wynosi $Q = 63 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 5 \text{ m}$. Projektowane studnie zostaną wykonane na dz. nr 432/3 obręb Kowale Oleckie. Działka stanowi własność Gminy Kowale Oleckie. Projektowane zapotrzebowanie na wodę zostało określone w wysokości $80 \text{ m}^3/\text{h}$. Zakłada się, że studnie będą eksploatowane w zespole tj., pobieranie wody jednocześnie z dwóch studni w ilości ok. $40 \text{ m}^3/\text{h}$ z każdej. Projektowane ujęcie wody będzie dostarczać wodę mieszkańcom Kowali Oleckich oraz sąsiednich wsi. Istniejące gminne ujęcie wody w Kowalach Oleckich ze względu na postępujący spadek wydajności studni a także koszty jakie wiążą się z utrzymaniem i renowacją istniejącej stacji uzdatniania przewidziane jest do likwidacji.


Z up. Wójta
Teresa Włodzińska-Sieńko
STARZ GMINY