



Nowy Tomyśl, 31 lipca 2009r.

RŚ. 6220-19/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 nr 239, poz. 2019 ze zmianami), art. 147 ust. 1, 4 i 5 oraz art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami).

orzeka m

I. **Udzielić** Gminie Kuślin ul. E. Szczanieckiej 4, 64-316 Kuślin **pozwolenia wodno-prawnego** na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z kompleksu oświatowego w Wąsowie poprzez oczyszczalnię ścieków typu SBR SanoClean S 125 RLM, zlokalizowaną na dz. nr 738, 739, 858, 859 oraz wykonanie urządzenia wodnego - wylotu do stawu na dz. nr 732 i 729, stanowiącego początek rowu melioracyjnego MD-26-15 na dz. nr 726/1 w m. Wąsowo ul. Lipowa.

1. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych:

- a) Q_{hmax} = 4,42 m³/h,
- b) $Q_{h\dot{s}r}$ = 2,21 m³/h,
- c) $Q_{d\dot{s}r}$ = 18,40 m³/d,
- d) Q_r = 6.716,00 m³/r.

2. Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych:

- a) BZT₅ ≤ 25 mg O₂/dm³,
- b) ChZT_{cr} ≤ 125 mg O₂/dm³,
- c) zawiesina ogólna ≤ 35 mg/dm³.

3. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest staw, zlokalizowany na dz. nr 732 i 729, stanowiący początek rowu melioracyjnego MD-26-15 na dz. nr 726/1 w m. Wąsowo,

4. Wykonanie urządzenia wodnego:

- a) wylot kanalizacyjny
- odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni typu SBR do istniejącego stawu,

- lokalizacja dz. nr 732 (wł. wnioskodawcy),
- rura PCV Ø200 osadzona w konstrukcji żelbetowej i zabezpieczona kratą ,
- rzędna dna rury wylotowej – 104,36 m n.p.m.

II. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Przeprowadzania wstępnych pomiarów jakości oczyszczonych ścieków w terminie 14 dni od daty uruchomienia oczyszczalni i przekazania wyników w terminie 21-dni do tut. organu oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
2. Wykonywania badań ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych w zakresie określonym w pkt I ppkt 2 niniejszej decyzji i przekazywania wyników badań do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w terminie 21 dni od daty ich wykonania. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek nie może być mniejsza niż:
 - a) 12 próbek w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodno-prawnego,
 - b) 4 próbki w latach następnych, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki,
 - c) ponownie 12 próbek w ciągu roku, jeżeli jedna z próbek nie spełni tego warunku.
3. Eksploatowania obiektów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w oparciu o instrukcję eksploatacji i dokumentację techniczną.
4. W przypadku awarii oczyszczalni, z której ścieki są odprowadzane do odbiornika należy postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w operacie wodno-prawnym stanowiącymi załącznik do nin. decyzji.
5. W przypadku odprowadzenia do odbiornika ścieków nie odpowiadających warunkom pozwolenia wodno-prawnego lub wyrządzenia szkód osobom trzecim użytkownik oczyszczalni będzie zobowiązany do płacenia kar pieniężnych, jednorazowych odszkodowań lub usunięcia wyrządzonych szkód.
6. Partycypacji w kosztach konserwacji urządzeń melioracyjnych szczegółowych .

URZĄD GMINY
ul. Emilii Sczanieckiej 4
64-316 Kuślin
woj. wielkopolskie

Zgodność kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Kuślin, dnia 05.10.2009r.

WOJT
Jerzy Dziamski

III. Zastrzec, że :

1. Nieprzestrzeganie warunków decyzji może spowodować jej cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
2. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymogów określonych w przepisach odrębnych.

IV. Ustalić termin ważności pozwolenia wodno-prawnego na:

- a) wprowadzanie oczyszczonych ścieków do gruntu **na 10 lat od daty, w której decyzja stanie się ostateczna.**
- b) wykonanie urządzeń wodnych - na czas nieokreślony.

Uzasadnienie

Gmina Kuślin ul. E. Szczanieckiej 4, 64-316 Kuślin w dniu 23 czerwca 2009r. złożyła do tut. organu wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z kompleksu oświatowego w Wąsowie poprzez oczyszczalnię ścieków typu SBR SanoClean S 125 RLM, zlokalizowaną w Wąsowie ul. Lipowa na dz. nr 738, 739, 858, 859 (wł. wnioskodawcy) z wykonaniem urządzenia wodnego - wylotu do stawu na dz. nr 732 i 729 (wł. wnioskodawcy), stanowiącego początek rowu melioracyjnego MD-26-15 na dz. nr 726/1 (wł. F. Łuczak) w m. Wasowo. Do wniosku dołączono operat wodno-prawny opracowany w Pracowni PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 18, 62-500 Konin przez mgr inż. Iwonę Dąbrowską oraz mgr inż. Michała Kwiatkowskiego. Strona postępowania – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem nr ZZP-535/489/1970/09/MM z dnia 21 lipca 2009r. wniósł, że odprowadzenie ścieków do urządzeń wodnych (stawu i rowu) należy traktować jak odprowadzenie ścieków do ziemi i winien być zachowany wymóg określony w § 11 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wg którego -miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzenia wodnego oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3m od najwyższego użytkowanego poziomu wodonośnego wód podziemnych. Z danych uzupełnionych w dniu 31 lipca 2009r. do operatu wodno-prawnego wynika, że warunek ten będzie spełniony. Pozostałe strony postępowania nie wniósł uwag ani zastrzeżeń. Według dokumentacji, załączonej do wniosku, ścieki po oczyszczeniu w oczyszczalni spełniają wymogi ww. aktu wykonawczego do ustawy Prawo wodne określającego dopuszczalną wartość wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi. Konieczność określenia zakresu i sposobu prowadzenia pomiarów

URZĄD GMINY
ul. Emilii Szczanieckiej 4
64-316 Kuślin
woj. wielkopolskie

Zgodność kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Kuślin, dnia 05.10.2009r.

WOJT
Jerzy Dział

ilości i jakości ścieków wprowadzanych do gruntu wynika z zapisu art. 128 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne. Obowiązek przeprowadzania wstępnych pomiarów jakości oczyszczonych ścieków z oczyszczalni należy zrealizować najpóźniej w ciągu 14 dni od uruchomienia oczyszczalni. Wynika to z zapisu art. 147 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z przepisami art.136 wspomnianej wyżej ustawy Prawo wodne tut. organ w pkt III niniejszego pozwolenia określił wnioskodawcy zastrzeżenia odnośnie możliwości zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia oraz nienaruszalności praw własności i uprawnień osób trzecich wobec nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do realizacji przedmiotowej decyzji. Wykonanie nin. pozwolenia wodno-prawnego nie może naruszać przepisów innych ustaw np. prawo budowlane. Wnioskodawca we wniosku określił termin - 10 lat, na który decyzja jest mu potrzebna. Termin ustalony w decyzji jest zgodny z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego na adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).



STAROSTA

mgr Andrzej Wilkoński

Otrzymują:

- ① Gmina Kuślin
ul. E Szczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
2. Gminna Spółka Wodna Zlewni „Mogielnicy Zachodniej”
ul. E Szczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. Grunwaldzka 21, 60-703 Poznań
4. Franciszek Łuczak (wł. dz. nr 726/1)
Wąsowo, ul. Lipowa 49, 64-316 Kuślin

Do wiadomości :

aa + operat wodno-prawny

ID/ID

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Tomyslu
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
tel. 0-61 44 26 700, fax 0-61 44 23 589

DECYZJA NINIEJSZA
jest ostateczna na etapie
postępowania administracyjnego

Nowy Tomyśl, dnia 5.10.2009r.

Zgodność kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Kuślin, dnia 05.10.2009r.

Z up. STAROSTY

Józef Kłot
Wicestarosta

WOJT

Jerzy Dziński

URZĄD GMINY
ul. Emilii Szczanieckiej 4
64-316 Kuślin
woj. wielkopolskie