

**WYKONAWCY**  
**„wszyscy”**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ**

na zamówienie publiczne dotyczące „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wąsowo.”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytanie**

1. Inwestor w STWiOR opisuje trawę syntetycznym podając jej parametry oraz właściwości według norm DIN, pragnę poinformować, że są to normy niemieckie. W Unii Europejskiej obowiązują normy Europejskie. Normą do przeprowadzania badania traw syntetycznych jest norma PN-EN 15330-1. Zaletą traw syntetycznych jest właściwość szybkiego doprowadzania wody tak więc nie praktykuje się traw nieprzepuszczalnych. Nie bada się traw pod względem niepalności ponieważ są one monitorowane na zewnątrz i zasypywane piaskiem kwarcowym.

Proszę o dopuszczenie do przetargu trawy syntetycznej, posiadającej następujące dokumenty:

- deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub dokument równoważny,
- atest PZH,
- kartę techniczną

O minimalnych parametrach:

Skład chemiczny włókna polietylen lub polipropylen

Typ włókna – monofilowe – nie fibrylowane

Wysokość włókna – 20 mm

Gęstość trawy min: 220 000 szt./m<sup>2</sup>

**Odpowiedź**

Po analizie parametrów trawy syntetycznej zmienia się brzmienie punktu 2.1 Trawa Syntetyczna, Specyfikacji Technicznej - dział D05.04.02:

**Nowe brzmienie:**

2.1 Trawa syntetyczna

Dane techniczne

- rodzaj włókien -100% PP;
- typ włókien – monofilowe, niefibrylowane;
- wysokość włókna – 20mm;
- gęstość minimalna – 22000 pęczków/m<sup>2</sup>;
- kolor trawy zielony;
- linie z taśmy koloru białego i żółtego.

Trawa syntetyczna powinna ponad to posiadać:

- deklaracje zgodności z PN-EN 15330-1;
- atest PZH;
- kartę techniczną.

**WOJT**  
**Jerzy Dziamski**

(Kierownik Zamawiającego)