

Z.P. 341-3/7/2010

WYKONAWCY
„wszyscy”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ

na zamówienie publiczne dotyczące „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wąsowo.**”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

1. Inwestor w STWiOR opisuje trawę syntetycznym podając jej parametry oraz właściwości według norm DIN, pragnę poinformować, że są to normy niemieckie. W Unii Europejskiej obowiązują normy Europejskie. Normą do przeprowadzania badania traw syntetycznych jest norma PN-EN 15330-1. Zaletą traw syntetycznych jest właściwość szybkiego doprowadzania wody tak więc nie praktykuje się traw nieprzepuszczalnych. Nie bada się traw pod względem niepalności ponieważ są one monitorowane na zewnątrz i zasypywane piaskiem kwarcowym.

Proszę o dopuszczenie do przetargu trawy syntetycznej, posiadającej następujące dokumenty:

- deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub dokument równoważny,
- atest PZH,
- kartę techniczną

O minimalnych parametrach:

Skład chemiczny włókna polietylen lub polipropylen

Typ włókna – monofilowe – nie fibrylowane

Wysokość włókna – 20 mm

Gęstość trawy min: 220 000 szt./m²

Odpowiedź

Po analizie parametrów trawy syntetycznej zmienia się brzmienie punktu 2.1 Trawa Syntetyczna, Specyfikacji Technicznej - dział D05.04.02:

Nowe brzmienie:

2.1 Trawa syntetyczna

Dane techniczne

- rodzaj włókien -100% PP lub PE (polipropylen, polietylen)
- typ włókien – monofilowe, niefibrylowane;
- wysokość włókna – 20mm;
- gęstość minimalna – 22000 pęczków/m²;
- kolor trawy zielony;
- linie z taśmy koloru białego i żółtego.

Trawa syntetyczna powinna ponad to posiadać:

- deklaracje zgodności z PN-EN 15330-1;
- atest PZH;
- kartę techniczną.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferty z nawierzchniami syntetycznymi o parametrach podanych w specyfikacji jednak wykonanych z włókien polietylenowych a nie

polipropylenowych? Nowoczesne trawy wielofunkcyjne, których wypełnienie stanowi piasek wykonywane są z czystego polietylenu.

Trawy starej generacji produkowane były z polipropylenu lub mieszanin. Zamawiający określił parametry minimalne jakie powinna spełniać nawierzchnia syntetyczna. Dlatego proszę o dopuszczenie traw wykonanych z włókien polietylenowych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferty z nawierzchnią trawy syntetycznej wykonane z włókien w 100% z polipropylenu lub polietylenu zgodnie z specyfikacją techniczną – dział D05.04.02.

W O J T
Jerzy Dziński

.....
(Kierownik Zamawiającego)