

Kuślin, dnia 18 lutego 2011 r.

DGK.271.1.2011

WYKONAWCY
„wszyscy”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ

na zamówienie publiczne dotyczące **„Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin”**.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu podczas robót ziemnych na tym zadaniu?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 2.

Kto będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli koszty związane z zajęciem będzie ponosił wykonawca, to proszę określić, które z dróg są wojewódzkie, powiatowe, a które gminne. Czy za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej będą pobierane opłaty, jeżeli tak to w jakiej kwocie?

Odpowiedź:
Oferent ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego. Koszty powinny być uwzględnione w kosztach ogólnych. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej nie będą pobierane opłaty. Na terenie Gminy Kuślin nie przebiegają drogi wojewódzkie. Długość dróg powiatowych wynosi 1,9 km w pasie, których będzie kanalizacja.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający może podać w poszczególnych miejscowościach nazwy ulic, które są drogami powiatowymi, lub określić długości dróg powiatowych związanych z budową kanalizacji.

Odpowiedź:
Długość dróg powiatowych wynosi 1,9 km w pasie, których będzie kanalizacja.

Pytanie 4.

Czy koszty związane z zajęciem pasa drogowego należy wykazać w postaci dodatkowej pozycji kosztorysowej, czy uwzględnić w kosztach ogólnych.

Odpowiedź:

Koszty zajęcia pasa drogowego należy wykazać w kosztach ogólnych.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wymaga, aby elementy studni betonowych były łączone na uszczelkę.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby studnie były szczelne.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wymaga, aby rury PVC klasy S miały ściankę litą.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7.

Czy Inwestor dopuszcza za wystarczające aby Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotu zamówienia tzn. budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z budową przepompowni o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 brutto?

Odpowiedź:

Nie. Obowiązuje wszystkich oferentów zapis w punkcie VI, ppkt. 3, lit. a) SIWZ.

Pytanie 8.

Prosimy o wyjaśnienie – podanie zakresu dla robót drogowych odtworzeniowych, gdyż występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, np.:

- a) przedmiar robót zawiera** m. in. następujący zakres robót:
- koryto na poszerzeniach jezdni i chodników gr. 30 cm,
 - podbudowa betonowa wraz z pielęgnacją gr. 20 cm,
 - w/wa wiążąca nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm,
 - w/wa ścieralna nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm.
- b) STWiOR** na stronie 40 i 41 (tabelka) określa, iż w zakresie robót drogowych należy wykonać
- Drogi asfaltowe**
- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV gł. 40 cm
 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV
 - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
 - podbudowa z betonu asfaltowego – grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm



- nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm
- nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

W związku z powyższym prosimy o szczegółowe podanie rodzaju i grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, oraz czy odtworzenie nawierzchni ma być wykonane na całej szerokości jezdni, czy tylko szer. wykopu pod roboty kanalizacyjne ?

Odpowiedź:

Obowiązująca jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Odtworzenie nawierzchni ma być wykonane na szerokości wykopu.

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Kuślin
/-/ Jerzy Dziamski