

Założenia do obliczenia przepompowni ścieków

Przepompownia ścieków HM1248/SEV80.22/80-2P.

Obiekt:: P.II. Michorzewko

1. Rodzaj dopływających ścieków:	ścieki bytowe		
2. Maksymalny dopływ ścieków:	$Q_s=$	0,15	l/s
3. Rurociąg doprowadzający ścieki:			
a) średnica:	$D_{dop}=$	200	mm
b) materiał:	PVC		
c) rzędna dna rurociągu na wlocie do pompowni:	$H_{dop}=$	91,95	m.n.p.m.
4. Rurociąg tłoczny pompowni:			
a) średnica:	$D_{tt}=$	110	mm
b) materiał:	PE100 SDR17 fi 110		
c) długość rurociągu:	$L_{tt}=$	172	m
d) rzędna osi rurociągu na wylocie z pompowni:	$H_{tt\ ps}=$	94,05	m.n.p.m.
e) rzędna najwyższego punktu na trasie:	$H_{tt\ pt}=$	96,65	m.n.p.m.
5. Rzędna terenu w miejscu posadowienia:	$H_t=$	95,35	m.n.p.m.

