

Założenia do obliczenia przepompowni ścieków

Przepompownia ścieków HM1250/SEV80.13/80-2P.

Obiekt:: P.IV Michorzewo

1. Rodzaj dopływających ścieków:	ścieki bytowe		
2. Maksymalny dopływ ścieków:	$Q_s =$	2,75	l/s
3. Rurociąg doprowadzający ścieki:			
a) średnica:	$D_{dop} =$	200	mm
b) materiał:	PVC		
c) rzędna dna rurociągu na wlocie do pompowni:	$H_{dop} =$	80,72	m.n.p.m.
4. Rurociąg tłoczny pompowni:			
a) średnica:	$D_{tl} =$	110	mm
b) materiał:	PE100 SDR17 fi 110		
c) długość rurociągu:	$L_{tl} =$	177	m
d) rzędna osi rurociągu na wylocie z pompowni:	$H_{tl\ ps} =$	83,05	m.n.p.m.
e) rzędna najwyższego punktu na trasie:	$H_{tl\ pt} =$	83,20	m.n.p.m.
5. Rzędna terenu w miejscu posadowienia:	$H_{t=} =$	84,30	m.n.p.m.

