

Założenia do obliczenia przepompowni ścieków

Przepompownia ścieków HM1241/SEV80.11/80-2P.

Obiekt:: P.V Michorzewo

1. Rodzaj dopływających ścieków:	ścieki bytowe		
2. Maksymalny dopływ ścieków:	$Q_s=$	1,47	l/s
3. Rurociąg doprowadzający ścieki:			
a) średnica:	$D_{dop}=$	200	mm
b) materiał:	PVC		
c) rzędna dna rurociągu na wlocie do pompowni:	$H_{dop}=$	81,45	m.n.p.m.
4. Rurociąg tłoczny pompowni:			
a) średnica:	$D_{tł}=$	110	mm
b) materiał:	PE100 SDR17 fi 110		
c) długość rurociągu:	$L_{tł}=$	18	m
d) rzędna osi rurociągu na wylocie z pompowni:	$H_{tł\ ps}=$	82,45	m.n.p.m.
e) rzędna najwyższego punktu na trasie:	$H_{tł\ pt}=$	83,10	m.n.p.m.
5. Rzędna terenu w miejscu posadowienia:	$H_{tł}=$	84,20	m.n.p.m.

