

Wytyczne do wykonania przepompowni ścieków

Przepompownia ścieków HM1557/SEV80.22/80-2P.

Obiekt:: P.I. Kuślin

Nazwa i adres firmy:	"HYDRO MARKO" ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin
Lokalizacja obiektu:	TEREN ZIELONY
Typ przepompowni:	HM1557/SEV80.22/80-2P.
Rurociągi doprowadzające ścieki: - materiał: - średnica: - rzędna dna rurociągu na wlocie do pompowni:	PVC D _{dop} = 200 mm H _{dop} = 85,1 m.n.p.m.
Rurociągi tłoczny pompowni: - materiał: - średnica: - rzędna osi rurociągu na wylocie z pompowni:	PE100 SDR17 fi 110 D _{dop} = 110 mm H _{dop} = 87,90 m.n.p.m.
Komora pompowni: - usytuowanie pompowni: - średnica wewnętrzna: - rzędna dna komory: - rzędna pokrywy: - rzędna posadowienia pompowni: - rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni:	poza ciągiem komunikacyjnym D _{wz} = 1500 mm H _d = 83,7 m.n.p.m. H _{pok} = 89,45 m.n.p.m. H _{pp} = 83,58 m.n.p.m. H _t = 89,25 m.n.p.m.
Miejsce montażu szafki sterowniczej:	obok przepompowni
Kąt pomiędzy osiami rurociągu dopływowego i tłoczego:	° °

