

Wytyczne do wykonania przepompowni ścieków

Przepompownia ścieków HM1250/SEV80.13/80-2P.

Obiekt:: P.IV Michorzewo

Nazwa i adres firmy:	"HYDRO MARKO" ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin
Lokalizacja obiektu:	TEREN ZIELONY
Typ przepompowni:	HM1250/SEV80.13/80-2P.
Rurociągi doprowadzające ścieki: - materiał: - średnica: - rzędna dna rurociągu na wlocie do pompowni:	PVC $D_{dop} = 200$ mm $H_{dop} = 80,72$ m.n.p.m.
Rurociągi tłoczny pompowni: - materiał: - średnica: - rzędna osi rurociągu na wylocie z pompowni:	PE100 SDR17 fi 110 $D_{dop} = 110$ mm $H_{dop} = 83,05$ m.n.p.m.
Komora pompowni: - usytuowanie pompowni: - średnica wewnętrzna: - rzędna dna komory: - rzędna pokrywy: - rzędna posadowienia pompowni: - rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni:	poza ciągiem komunikacyjnym $D_{wz} = 1200$ mm $H_d = 79,5$ m.n.p.m. $H_{pok} = 84,50$ m.n.p.m. $H_{pp} = 79,38$ m.n.p.m. $H_t = 84,30$ m.n.p.m.
Miejsce montażu szafki sterowniczej:	obok przepompowni
Kąt pomiędzy osiami rurociągu dopływowego i tłoczego:	° °

