



Klasy zżiwone należą montować w układzie drobinowym. Dla studi prefabrykomych należy zastosować beton KL J45 i wodoszczelności W8

Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne oddziaływanie sódeków i gazów (CH₄, H₂S, CO, CO₂), AgHKB

Studzienki zaprojektowane w oparciu o katalog firmy Harbet - Bis

innego producenta np. Steinhise.

Kręgi łączące na uszczelki

Ułożenie podparć nuraociu i odpowietrznika oraz sposób mocowania doposowić na budowie

Połączenie zgrywane PE

Studzienka z zaworem na- odpowietrzającym