



GMINA KUŚLIN
ul. Emilii Szczęsnej 4
64-316 Kuślin
Regon 631258916
NIP 788-19-16-730



Kuślin, dnia 9 czerwca 2011 r.

DGK.271.5.2011

WYKONAWCY
„wszyscy”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ

na zamówienie publiczne dotyczące **Budowy kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na zaplecze dla zespołu boisk sportowych, budowa placu postojowego dla samochodów osobowych.**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Proszę o informację jakie słupki należy zastosować w montażu ogrodzenia, ponieważ wymienione w dokumentacji projektowej ogrodzenie panelowe, nie może być montowane na słupkach okrągłych, które są podane w tejże dokumentacji. Proponujemy zastosowanie słupków o przekroju prostokątnym 40x60 mm.

Odpowiedź:

Ogrodzenie panelowe może być montowane tylko na słupkach metalowych o przekroju prostokątnym 40x60mm.

Kierownik Zamawiającego

WÓJT

Jerzy Dziński