

L.dz.164/2017
ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ
UL. BOCZNA 1, 64-316 KUŚLIN
TEL. 61 44 73082

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Dotyczy procedury udzielenia zamówienia
dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych**

1. Zamawiający: Zakład Obsługi Komunalnej, ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin, tel. 61 44 73082, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, zaprasza do złożenia ofert na zadanie inwestycyjne.
2. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa budowa studni głębinowej nr 1 bis dla SUW Kuślin na współrzędnych geograficznych
 - 52°21'43.66"N
 - 16°19'10.63"Ea w szczególności:
 - 2.1 roboty geologiczne w obrębie osadów piaszczystych czwartorzędu, poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej prowadzone wg następującego schematu:
 - a/ wiercenie metodą udarowo-obrotową na sucho,
 - b/ wiercenie dwoma kolumnami rur tj. $\varnothing$ 508 mm do głębokości ok. 10 m, $\varnothing$ 457 mm do przewiercenia warstwy wodonośnej ok. 52m,
 - c/ po odwierceniu otworu nr 1 bis do głębokości ok. 52 m (należy przewiercić warstwę wodonośną) powinno się go zafiltrować na przelocie pomiędzy 30-50 m filtrem o $\varnothing$ 300/330 mm (zgodnie z zał. nr 1 do ZP),
 - d/ konstrukcja otworu powinna wyglądać następująco:
 - rura podfiltrowa $\varnothing$ 300/330 mm w przedziale 50-52 m,
 - filtr siatkowy o długości 20 m o $\varnothing$ 300/330 mm w przedziale 30-50 m (siatka o średnicy oczek 10-12),
 - e/ kolumna filtrowa powinna być wykonana z rur PVC typ K, przeznaczonych do zabudowy studni, gwintowanych i posiadać atesty do stosowania w kontakcie z wodą spożywczą,
 - f/ obsypka filtrowa dobrana zostanie na podstawie analizy zwierconych utworów,
 - g/ rury wiernicze należy wycisnąć z utworu,
 - h/ przestrzeń rurową należy uszczelnić kompaktynem na przelocie 2-10 m, pozostałą część przestrzeni zarurowanej należy wypełnić materiałem piaszczystym,
 - i/ dół urobkowy należy zlikwidować przez zasypanie, a nadmiar urobku rozprowadzić po terenie inwestycyjnym,
 - j/ szczegółową konstrukcję otworu przedstawia zał. nr 1 do ZP,
 - k/ projektuje się wydajność eksploatacyjną otworu w wysokości $Q=50,0 \text{ m}^3/\text{h}$.
3. Całość prac i badań objętych ZP wymaga nadzoru hydrogeologa posiadającego uprawnienia w zakresie hydrologii.
4. W trakcie wykonywania robót geologicznych należy dokumentować wyniki wykonywanych robót wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu.
5. Zamawiający dopuszcza:
 - przegłębienie otworu jeżeli będzie to konieczne i umożliwi to osiągnięcie założonego celu geologicznego,
 - zmianę konstrukcji studni w zależności od zmian w budowie geologicznej oraz warunków reologicznych przewiercanych utworów stwierdzonych na podstawie analizy zwiercanych utworów bez zmian w stosowanych materiałach,

- zmianę długości filtra studziennego jeżeli podczas wykonywanych robót okaże się, że napotkane warunki będą wymagały takiej korekty. Faktyczną konstrukcję ustali nadzór geologiczny na podstawie warunków rzeczywistych po wcześniejszych konsultacjach z zamawiającym,
- zmianę lokalizacji otworu w obrębie granic działki inwestycyjnej jeżeli będzie to uzasadnione przyczynami technicznymi.

Wszystkie wskazane możliwe zmiany muszą być uprzednio uzgodnione z zamawiającym.

6. Zamawiający wyklucza:

- możliwość zmiany technologii wiercenia na płuczkowy.

7. Istotne warunki zamówienia:

- oferta musi zawierać całkowity koszt wykonania zadania,
- realizacja zamówienia zgodna z terminem przedstawionym w ofercie,
- podanie ceny netto i brutto wyrażone PLN,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8. Termin realizacji zamówienia: **do 10 lipca 2017 roku.**

9. Okres gwarancji: minimum 5 lat od dnia zakończenia i ostatecznego odbioru prac.

10. Miejsce i termin złożenia oferty: pocztą na adres Zakład Obsługi Komunalnej, ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie za napisem ZP-SUW/1/2017 lub na adres e-mail zok.kuslin@hot.pl do **14 kwietnia 2017 roku do godziny 8⁰⁰.**

11. Termin otwarcia ofert: **14 kwietnia o godz. 8⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego.

12. Warunki płatności: przelew na konto wykonawcy po otrzymaniu Faktury wraz z Protokołem odbioru robót podpisanym przez upoważnione osoby ze strony zamawiającego i wykonawcy.

13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Artur Bąk – Kierownik Zakładu.

14. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Treść oferty:

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy

NIP

Regon

Nr rachunku bankowego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. **Budowa studni głębinowej nr 1 bis dla SUW Kuślin** za:

Cenę netto.....zł (słownie złotych)

Podatek VAT.....zł (słownie złotych)

Cenę brutto.....zł (słownie złotych)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Termin realizacji zamówienia.....

Okres gwarancji

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

.....dnia.....

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)
Pieczęć wykonawcy

15. Kryterium oceny ofert:

- cena 85%
- okres gwarancji 15 %.

/-/ Artur Bąk
Kierownik Zakładu