LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS.2

SKALA 1:50



1. Teren przepompowni należy ogrodzić siatką ocynkowaną – powlekaną PCV o wysokości 1,80 m od cokoliku betonowego. Słupki ogrodzeniowe ø48,3x3,2 mm malowane lub powlekane w rozstawie 2,0 – 2,5 m. Brama wjazdowe dwuskrzydłowa o szerokości 3,0 m na słupkach samonośnych. Słupki bramy wjazdowej osadzać w betonowych fundamentach 30x30 cm i głębokości 80 cm.
2. Plac na tereni przepompowni utwardzić poprzez ułożenie kostki betonowej brukowej typu POZBRUK gr. 8 cm na podsypce stabilizowanej cementem (1:4). Nawierzchnia winna być ułożona ze spadkiem 2% w kierunku przepomowni.
3. Przepompownia oraz jej wyposażenie wg projektu branżowego oraz dostawcy przepompowni.
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektami branżowymi.
5. Nie należy odmierzać wymiarów na rysunku. Tylko wymiary podane w sposób jawny są obowiązujące.
6. Wymiary sprawdzić na budowie.
7. W przypadku wątpliwości skontaktować się z Projektantem.

BIURO PROJEKTÓW "K A N R Y S" - POZNAŃ					Zadanie Inwestycyjne: BUDOWA KANALIZACJI ŚCIEKÓW SANITARNYCH
Projektował	Dariusz Andrzejewski	WKP/0041/POOK/12	12.2016		Miejscowość: TRZCIANKA, GMINA KUŚLIN
Opracował					
Sprawdził	Mikołaj Bojarski	MAZ/0126/PWOK/06	12.2016		Treść rys.: Zagospodarowanie terenu - Przepompownia Ścieków PS.2
Branża	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala: 1: 50
konstrukcja					Nr rys.: K-02