

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU


Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 10.02.2021
Wynik weryfikacji:
Ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji.
Data wpływu na ESP: 9.02.2021 p. 13:17
Czytelny podpis: p. Niepodległości 4

Telefony:

- informacja o numerach 61 44-20-800
- wewnętrznych 61 44-20-800
- PPIS w Nowym Tomyślu psse.nowytomysl@pis.gov.pl
- e-mail 61 44-20-815; 61 44-20-814
- Sekcja Higieny Komunalnej sekretariat@psse-nowytomysl.pl
- e-mail

64-300 Nowy Tomyśl
www.psse-nowytomysl.pl

ON-HK.903.14.1.202



P. Sadurska / ZOK
10.02.2021r

Nowy Tomyśl, dnia 09.02.2021r.

Zakład Obsługi Komunalnej
ul. Boczna 1
64-316 Kuślin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu w związku z otrzymanym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr N/43/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 04.02.2021r. Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań, próbki wody pobranej dnia 25.01.2021r. z Wodociągu Publicznego Śliwno – Stacja Uzdatniania Wody Wymysłowo, 64-316 Kuślin, w której stwierdzono przekroczenie parametru organoleptycznego tj. mętność w ilości 1,4 NTU (wartość dopuszczalna do 1,0 NTU), **poleca podjęcie działań naprawczych** w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz **ponowne pobranie próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci wodociągu publicznego Śliwno** w zakresie przekroczonego parametru tj. mętność celem potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych, a także niezwłoczne przekazanie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych do tutejszego Organu.

Załącznik – 1

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiologii

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64 - 300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Kuślin
ul. E. Sczanieckiej 4
64 - 316 Kuślin
3. a/a

D.K.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI