

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Nowym Tomyślu
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej
- e-mail

61 44-20-800
61 44-20-800
psse.nowytomysl@pis.gov.pl
61 44-20-815; 61 44-20-814
sekretariat@psse-nowytomysl.pl


Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 25.02.2021
Wynik weryfikacji:
Ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji.
Data wpływu na ESP: 25.02.2021
Zatwierdzenie podpisu

p. 1154
pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
www.psse-nowytomysl.pl

ON.HK-420-2-4/20

Nowy Tomyśl, dnia .02.2021r.

oryginał/ kopia



P. Sadaśko
25.02.21

Zakład Obsługi Komunalnej
ul. Boczna 1
64-316 Kuślin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołami poboru próbek wody pobranych dnia 10.02.2020r., oraz 07.09.2020r., jak również z wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek, a także z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 03.03.2020r., 20.04.2020r., 11.05.2020r., 22.06.2020r., 20.07.2020r., 10.08.2020r., 15.09.2020r., 16.11.2020r., 07.12.2020r., 22.12.2020r., oraz 20.01.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Obsługi Komunalnej ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin, z **wodociągu publicznego Chraplewo**:

- sprawozdanie z badań nr N/217/2020/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 17.02.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/217/2020/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 17.02.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/218/2020/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 17.02.2020r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/218/2020/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 18.02.2020r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP – Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/1691/2020/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 16.09.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/1691/2020/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 17.09.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

- sprawozdanie z badań nr N/1692/2020/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 16.09.2020r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/1692/2020/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 17.09.2020r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP – Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/20486/03/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 06.03.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/20871/03/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 09.03.2020r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/37237/04/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 27.04.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/42063/05/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 12.05.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/62020/06/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 29.06.2020r. próbki wody z sieci – Sklep Spożywczy Głuponie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/73650/07/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 27.07.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/79896/08/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 12.08.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/79899/08/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 12.08.2020r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/79900/08/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 12.08.2020r. próbki wody z sieci – Sklep Spożywczy Głuponie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/96419/09/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 18.09.2020r. próbki wody z sieci – Oddział Przedszkolny Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/96420/09/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 18.09.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/96422/09/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 18.09.2020r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/123999/11/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 23.11.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/124003/11/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 23.11.2020r. próbki wody z sieci – Oddział Przedszkolny Głuponie 37, 64-316 Kuślin,

- sprawozdanie z badań nr SB/130492/12/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 08.12.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/138480/12/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 28.12.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/138482/12/2020 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 28.12.2020r. próbki wody z sieci – Oddział Przedszkolny Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/03377/01/2021 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 21.01.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/03378/01/2021 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 21.01.2021r. próbki wody z sieci – Sklep „Cho No Tu” Głuponie 63a, 64-316 Kuślin,

informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej przez tutejszy Organ dnia 10.02.2020r. z sieci wodociągu publicznego Chraplewo, **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. barwa w ilości 17 mg/1Pt (wartość dopuszczalna do 15 mg/1 Pt). W związku Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych dnia 03.03.2020r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz z sieci omawianego wodociągu. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 20.04.2020r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. jonu amonowego w ilości 0,54 mg/l (wartość dopuszczalna $\leq 0,50$ mg/l). W związku z powyższym, zarządca wodociągu pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych dnia 11.05.2020r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 20.04.2020r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli w ilości jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml). W związku z powyższym, zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze oraz pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz z sieci omawianego wodociągu. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej przez tutejszy Organ dnia 07.09.2020r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin oraz z sieci ww. wodociągu **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ po 72h w ilości >300 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 100 jtk/1ml na Stacji Uzdatniania Wody oraz 200 jtk/1 ml na sieci wodociągu). W związku z powyższym zarządca wodociągu dnia 15.09.2020r. pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz z sieci ww. wodociągu. Badania laboratoryjne pobranej próbki wody nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 16.11.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Obsługi Komunalnej ul. Boczna 1, 64-316

Kuślin ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin oraz z sieci wodociągu publicznego Chraplewo **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. jonu amonowego w ilości 0,86 mg/l na Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz 0,87 mg/l na sieci ww. wodociągu (wartość dopuszczalna $\leq 0,50$ mg/l). W związku z powyższym, tutejszy Organ polecił podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz ponowne pobranie próbki wody do badań laboratoryjnych. Dnia 07.12.2020r. oraz dnia 22.12.2020r. zarządca ww. wodociągu pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz z sieci omawianego wodociągu. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały ponowne przekroczenia parametru fizykochemicznego, tj. jonu amonowego w ilości 0,64 mg/l oraz 0,63mg/l (wartość dopuszczalna w ilości 0,50 mg/l). W związku z powyższym tutejszy Organ poleci dalsze prowadzenie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia oraz ponowne pobranie próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz z sieci ww. wodociągu w zakresie przekroczonego parametru tj. jonu amonowego a także parametru azotany i azotyny, celem potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych, oraz niezwłoczne przekazanie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych do tutejszego Organu.

W związku z powyższym zarządca wodociągu dnia 20.01.2021r. pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz z sieci ww. wodociągu. Badania laboratoryjne pobranej próbki wody nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

W końcowej ocenie jakości wody z wodociągu publicznego Chraplewo **odpowiada wymaganiom** określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 16.09.2016r. znak sprawy: ON.HK-420-2-43/14 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Załączniki - 8

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr inż. Walerian Silski
mgr higieny i epidemiologii

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Kuślin
ul. E. Szczanieckiej 4
64-316 Kuślin
3. a/a

I.H.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP57003317

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY KUŚLIN

Identyfikator adresata: 656k9sjecz

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA , NOWY TOMYŚL

Identyfikator nadawcy: Sanepid

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2021-02-25T11:54:16.942

Data wytworzenia poświadczenia: 2021-02-25T11:54:16.942

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK81759313

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 81759313

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-de70b386fd69718122d3c8a7f46ac99e :

referencja ID-0ccb5d6eebf7f4d04e1c0043e319d797 :

Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-f2c95796e92ffd4f7915cf0a7b323839

