

Kuślin, dnia 12 sierpnia 2021 roku

IDGO.6220.22021

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) i art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na *„Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 5,0 MW, zlokalizowanych w miejscowości Wąsowo, gmina Kuślin wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działce nr ewid. 606 i 610 obręb Wąsowo”* biorąc pod uwagę opinie

- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu opinią PO.ZZŚ.4.435.129.1.2021.MDB z dnia 26.02.2021 r.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu opinią ON - NS.9011.4.12.2021 z dnia 30.03.2021 r.
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią WOO-IV.4220.270.2021 z dnia 23.07.2021r.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: *Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 5,0 MW, zlokalizowanych w miejscowości Wąsowo, gm. Kuślin wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działkach o nr ewid. 606 i 610 w obrębie Wąsowo”* pod następującymi warunkami:

1. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
2. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
3. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy pomiędzy ogrodzeniem a gruntem.
4. Wykopy na terenie budowy zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich zwierząt (wygodzenia, przykrycia), w szczególności płazów i małych saków lub wyprofilować kąt nachylenia jednej ze skarp wykopu w sposób umożliwiający samodzielne wychodzenie zwierząt.
5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taka sama kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
6. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli do powierzchni ziemi.
7. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni fotowoltaicznej nie używać roślin obcego pochodzenia.
8. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu lęgu przez ptaki.
9. Nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.
10. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.
11. Stacje transformatorowe oraz magazyny energii zlokalizować w odległości minimum 30 m od terenów podlegających ochronie akustycznej.
12. W kontenerowych stacjach transformatorowych oraz w magazynach energii wykonać szczelne posadzki.
13. Teren inwestycji wyposażać w materiały sorbcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków.
14. W sytuacjach awaryjnych takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego unieszkodliwienia.
15. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych.
16. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażać je w szczelne misy mogące pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
17. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować czystą wodę.

18. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru

19. Prace budowlane oraz ruch pojazdów na etapie realizacji ograniczyć do pory dnia, to jest: 6:00-22:00.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 2 lutego 2021 roku do Urzędu Gminy w Kuślinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na **„Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 5,0 MW, zlokalizowanych w miejscowości Wąsowo, gmina Kuślin wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działce nr ewid. 606 i 610 obręb Wąsowo”** przez Alseva Innowacje S.A. ul. Salwatorska 14; 30-109 Kraków, adres do korespondencji Biuro Alseva Innowacje S.A. ul. S.Lindego7C, 30-148 Kraków. Do wniosku dołączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia, pełnomocnictwo, dowód wniesienia opłaty skarbowej, mapę ewidencyjną, uproszczony wypis z rejestru gruntów.

Na podstawie analizy złożonych dokumentów organ ustalił, że liczba stron postępowania przekracza 10, wobec czego w przedmiocie postępowania ma zastosowanie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś. Zgodnie z powyższym zawiadomienia Stron o czynnościach tut. Organu następowało w formie publicznego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kuślinie, w miejscowości Wąsowo, na której zlokalizowane ma być planowane przedsięwzięcie oraz przez udostępnienie na stronie Internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomieniem IDGO.6220.2.2021 z 15 lutego 2021 r. Wójt Gminy Kuślin powiadomił Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia. W toku prowadzonego postępowania tut. Organ ustalił, że teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego przyjętym Uchwałą nr VIII/45/2003 z dnia 29 maja 2003 r. Rady Gminy w Kuślinie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuślin. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie oznaczono w MPZP symbolami 10.PG.108 jako tereny przeznaczone pod działalność o charakterze produkcyjnym, baz, magazynów.

Analizowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy o oś Wójt Kuślina jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zwrócił się pismami IDGO.6220.2.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, IDGO.6220.2.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 18 lutego 2021 w Nowym Tomyślu, IDGO.6220.2.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu opinią PO.ZZŚ.4.435.129.1.2021.MDB z dnia 26.02.2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Nowym Tomyślu pismem ON-NS.9011.4.12.2021 z dnia 1 marca 2021 r. zwrócił się do Wójta Gminy Kuślin z prośbą o wezwanie wnioskodawcy do wniesienia stosownych uzupełnień oraz przesłania wypisu i wyrysu przedmiotowych działek. Pismem RŚ.6220.2.2021 z dnia 2 marca 2021 r. Wójt wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku. W dniu 15 marca 2021 r. Inwestor złożył wyjaśnienia do wniosku. Pismem IDGO.6220.2.2021 z dnia 16 marca 2021 r. tut. Organ przekazał wyjaśnienia do Powiatowego Inspektora Sanitarny w Nowym Tomyślu wraz z wypisem i wyrysem z mpzp. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu w swojej opinii ON-NS.9011.4.12.2021 z dnia 30.03.2021 r. zaznaczył, że Inwestor winien wykorzystać wszelkie możliwe rozwiązania techniczne i technologiczne zmierzające do dotrzymania standardów jakości środowiska i nie przekroczenia ich w odniesieniu do terenu znajdującego się poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Pismem WOO-IV-4220.270.2021.MDK.3 z dnia 22 kwietnia 2021 r. (do urzędu wpłynęło 23.04.2021 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Kuślin z prośbą o jednoznaczną ocenę zgodności

lokalizacji przedsięwzięcia z mpzp. W piśmie IDGO.6220.2.2021 z dnia 4 maja 2021 r. tut. Organ przesłał stosowne wyjaśnienia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOO-IV.4220.2021.MDK.4 z dnia 21 maja 2021 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień do k.i.p. Inwestor odniósł się do wezwania w piśmie z dnia 25.06.2021r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w opinii WOO-IV.4220.2021.MDK.6 z dnia 23.07.2021 r. stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko analizowanego przedsięwzięcia, jednocześnie wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
2. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
3. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy pomiędzy ogrodzeniem a gruntem.
4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsc. Taka sama kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
5. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli do powierzchni ziemi.
6. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni fotowoltaicznej nie używać roślin obcego pochodzenia.
7. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
8. Nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.
9. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.
10. Stacje transformatorowe oraz magazyny energii zlokalizować w odległości minimum 30 m od terenów podlegających ochronie akustycznej.
11. W kontenerowych stacjach transformatorowych oraz w magazynach energii wykonać szczelne posadzki.
12. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażyć je w szczelne misy mogące pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
13. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować czystą wodę.

14. Prace budowlane oraz ruch pojazdów na etapie realizacji ograniczyć do pory dnia, to jest: 6:00-22:00.

Zawiadomieniem IDGO.6220.2.2021 z dnia 3 sierpnia Wójt Gminy Kuślin powiadomił Strony postępowania o opiniach wydanych przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu i możliwości zapoznania się z treścią oraz z pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie tut. organ powiadomił Strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz możliwości wniesienia uwag i wniosków w sprawie, przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art.63 ust.1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg, możliwości ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz występowanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk objętych ochroną.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia, wymienione wyżej działania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycje populacji występujących gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Na podstawie zebranych materiałów, mając na uwadze wielkość i stopień złożoności oddziaływania a także rodzaj i skalę inwestycji, biorąc pod uwagę opinie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ustalono, że przy spełnieniu warunków wskazanych w ww. opiniach, jego realizacja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Na każdym etapie postępowania Strony informowane były o możliwości i sposobie zapoznania się z aktami sprawy, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W wyznaczonych terminach żadne uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



Z up. WÓJTA

mgr Robert Kłos
Sekretarz Gminy

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. Strony zgodnie z art. 49 k.p.a w zw. z art. 74 ust 3 ustawy ooś

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 60-529 Poznań,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu, Plac Niepodległości 4 64-300 Nowy Tomyśl
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-705 Poznań

Załącznik do decyzji IDGO.6220.2.2021 z dnia 12 sierpnia 2021r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy sumarycznej do 5 MW. Inwestor dopuszcza realizację jednej instalacji o mocy do 5 MW lub 5 instalacji o mocy do 1,0 MW każda na terenie miejscowości Wąsowo, gmina Kuślin. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewid. 606, 610, obręb ewidencyjny Wąsowo, jednostka ewidencyjna Kuślin.

W ramach niniejszej inwestycji planuje się montaż i/lub budowę:

- paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej do 5 MW (lub 5 x do 1 MW),
- konstrukcji nośnej do instalacji paneli (tzn. stoły fotowoltaiczne) pod kątem nachylenia 0-90 stopni o orientacji południowej, posadowione na gruncie,
- falowniki (inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej,
- instalacji monitorujących ilość wyprodukowanej energii oraz parametry pracy elektrowni słonecznej,
- przyłączy energetycznych,
- instalacji odgromowych,
- stacji kontenerowych wraz z transformatorem i linią kablową doziemną (max. 5 szt.),
- ogrodzenia,
- dróg dojazdowych oraz placu manewrowego,
- pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji.

Powierzchnia działki, na które planowana jest inwestycja będzie wynosiła maksymalnie do 5,72 ha. Teren inwestycji zostanie ogrodzony ogrodzeniem z siatki bez podmurówki.

Pracująca farma fotowoltaiczna będzie źródłem emisji do środowiska hałasu oraz pól elektromagnetycznych. W zakresie hałasu, zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p.,

krótkotrwałe oddziaływanie związane z emisją hałasu pojawi się w trakcie montażu urządzeń, w tym urządzeń, w tym także hałas powodowany przez pojazdy transportujące poszczególne elementy konstrukcji czy powodowane przez pracę urządzeń i pojazdów budowlanych. Podobne oddziaływanie będzie miało miejsce w trakcie fazy likwidacji przedsięwzięcia. Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, inwestycja nie będzie powodowała istotnej emisji hałasu. Jedynym źródłem hałasu podczas pracy instalacji będą mogły być urządzenia chłodzące stosowane w inwerterach oraz stacji transformatorowej – w zależności od dobranej technologii na etapie projektu budowlanego. Dodatkowo w fazie eksploatacji instalacji wystąpi emisja hałasu związana z pracą urządzeń elektrycznych w stacji kontenerowej. W związku z produkcją i przesyłem energii elektrycznej, w wyniku pracy instalacji będzie występowało promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące, które jest związane z przelewem prądu elektrycznego przez przewodnik. Jego źródłem dla elektrowni słonecznych są: stacje transformatorowe i linie średniego napięcia. Prawidłowo zrealizowana i eksploatowana elektrownia słoneczna - farma fotowoltaiczna, zgodnie z opisem zamieszczonym w k.i.p. nie będzie powodować przekroczeń standardów w tym zakresie.

