

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU**

www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
sekretariat@psse-nowytomysl.pl
/psse-nowytomysl/SkrytkaESP
psse.nowytomysl@pis.gov.pl

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
NIP 788 10 17 902
REGON 631730

ON-HK.903.19.1.2022

Nowy Tomyśl, dnia 10.02.2022r.

**Zakład Obsługi Komunalnej
ul. Boczna 1
64-316 Kuślin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu w związku z otrzymanym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej (sprawozdania nr SB/09624/02/2022 z dnia 04.02.2022r.), próbek wody pobranych dnia 31.01.2022 r. z stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego Śliwno, w których **stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego tj. żelazo** w ilości 204 µg/l (wartość dopuszczalna 200 µg/l) **poleca podjęcie działań naprawczych** w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz **ponowne pobranie próbek wody z SUW oraz dwóch punktów zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Śliwno w zakresie przekroczonego parametru fizykochemicznego tj. żelazo** celem potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych, a także niezwłoczne przekazanie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych do tutejszego Organu wraz z informacją o przyczynie przekroczenia parametru oraz podjętych działaniach naprawczych.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

*mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog*

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64 – 300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Kuślin
ul. E. Szczanieckiej 4
64-316 Kuślin

I.H.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI