



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Tomyślu

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 28.09.2022

Wynik weryfikacji:


Ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji.

Data wpływu na ZSP: 23.09.2022r.

Podpis: [signature]

Nowy Tomyśl, dnia 26.09.2022r.

ON-HK.903.19.5.2022



[signature]
28032

Zakład Obsługi Komunalnej
ul. Boczna 1
64-316 Kuślin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu w związku z otrzymanym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr N/2562/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 23.09.2022r. Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań, próbki wody pobranej dnia 12.09.2022 r. z sieci wodociągu publicznego Śliwno, w którym **stwierdzono przekroczenie parametru organoleptycznego tj. barwa** w ilości 17 mg/l (wartość dopuszczalna 15 mg/l) **poleca podjęcie działań naprawczych** w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz ponowne pobranie próbek wody z SUW oraz z sieci wodociągu publicznego Śliwno w zakresie **przekrozonego parametru organoleptycznego tj. barwa** celem potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych, a także niezwłoczne przekazanie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych do tutejszego Organu.

Załączniki – 3

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64 – 300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Kuślin
ul. E. Szanieckiej 4
64-316 Kuślin

I.H.

niepodlega

POLECA
STULECIE GOSPODARSTWA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu
pl. Niepodległości 4 | 64 – 300 Nowy Tomyśl
Sektoria Higieny Komunalnej
tel. 61 4420800
sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl
NIP 788-10-17-902 | REGON 000631730
www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
/Sanepid/SkrytkaESP