



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Tomyślu

Nowy Tomyśl, dnia 16.01.2023r.

ON-HK.903.17.2023

**OKRESOWA OCENA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z Wodociągu publicznego Śliwno za rok 2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195, z późn. zm.) art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028, z późn. zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po analizie sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu publicznego Śliwno – Zakład Obsługi Komunalnej, ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin,

**stwierdza
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z Wodociągu publicznego Śliwno.**

W 2022r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pełnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę ww. wodociągu, pobrano łącznie 21 próbek wody. Próbkę wody zostały pobrane w wyznaczonych punktach zgodności w ramach realizacji harmonogramu poboru próbek wody uzgodnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu.

Analizy jakości wody dokonano w oparciu o informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wśród pobranych próbek wody zakwestionowano 4 próbki pobrane ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci Wodociągu publicznego Śliwno ze względu na pojedyncze przekroczenia parametru organoleptycznego tj. barwa oraz parametru fizykochemicznego tj. żelaza. Stwierdzone ww. przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi występowały krótkotrwale i nie stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W przypadku każdego przekroczenia zarządzający wodociągiem podejmował natychmiastowe działania naprawcze zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzano wykonaniem badań laboratoryjnych.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu
pl. Niepodległości 4 | 64 – 300 Nowy Tomyśl
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 4420800
sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl
NIP 788-10-17-902 | REGON 000631730
www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
/Sanepid/SkrytkaESP

W 2022r. nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń badanych parametrów. Pozostałe próbki wody w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). W związku w powyższym woda z Wodociągu publicznego Śliwno w 2022r. spełniała wymagania określone w ww. rozporządzeniu w zakresie oznaczonych parametrów.

Wobec powyższego obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 16.08.2012r. znak sprawy: ON.HK-420/2/1W-4(7)/11 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kuślin
ul. E. Szczanieckiej 4
64-316 Kuślin

2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Obsługi Komunalnej
ul. Boczna 1
64-316 Kuślin

M.S.