



Nowy Tomyśl, dnia 16.01.2023r.

ON-HK.903.9.2023

**OKRESOWA OCENA  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z Wodociągu publicznego Kuślin za rok 2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyszu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195, z późn. zm.) art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028, z późn. zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po analizie sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyszu oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu publicznego Kuślin – Zakład Obsługi Komunalnej, ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin,

**stwierdza  
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z Wodociągu publicznego Kuślin.**

W 2022r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pełnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyszu, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę ww. wodociągu, pobrano łącznie 14 próbek wody. Próbkę wody zostały pobrane w wyznaczonych punktach zgodności w ramach realizacji harmonogramu poboru próbek wody uzgodnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyszu.

Analizy jakości wody dokonano w oparciu o informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wśród pobranych próbek wody zakwestionowano 1 próbkę pobraną z sieci Wodociągu publicznego Kuślin ze względu na pojedyncze przekroczenia parametru fizykochemicznego tj. żelazo. Stwierdzone ww. przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi występowało krótkotrwale i nie stanowiło istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W przypadku każdego przekroczenia zarządzający wodociągiem podjął natychmiastowe działania naprawcze zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono wykonaniem badań laboratoryjnych. W 2022r. nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyszu  
pl. Niepodległości 4 | 64 – 300 Nowy Tomyśl  
Seksja Higieny Komunalnej  
tel. 61 4420800  
sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl  
NIP 788-10-17-902 | REGON 000631730  
www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl  
/Sanepid/SkrytkaESP

badanych parametrów. Pozostałe próbki wody w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). W związku w powyższym woda z Wodociągu publicznego Kuślin w 2022r. spełniała wymagania określone w ww. rozporządzeniu w zakresie oznaczonych parametrów.

Wobec powyższego obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 16.08.2012r. znak sprawy: ON-HK-420/2/1W-4(7)/11 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek*  
*specjalista epidemiolog*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kuślin  
ul. E. Szczanieckiej 4  
64-316 Kuślin

2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Obsługi Komunalnej  
ul. Boczna 1  
64-316 Kuślin

M.S.