




Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Tomyślu

Nowy Tomyśl, dnia 23.01.2024r.

ON-HK.903.113.2023



Sedawski
24.01.24

Zakład Obsługi Komunalnej
ul. Boczna 1
64-316 Kuślin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 10.07.2023r., 17.07.2023r., 07.08.2023r., 14.08.2023r., 14.09.2023r., 03.10.2023r., 16.10.2023r., 23.10.2023r., 13.11.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Obsługi Komunalnej ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin a także z protokołami poboru próbek wody pobranej dnia 26.06.2023r., 22.08.2023 r., 24.10.2023r., 12.12.2023 r. jak również z wynikami badań laboratoryjnych próbki wody pobranej przez tutejszy Organ w ramach kontroli urzędowej z **wodociągu publicznego Chraplewo:**

- sprawozdanie z badań nr N/1612/2023/LB-WiPF/PM/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 08.07.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/1612/2023/LB-WiPF/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 10.07.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/1612/2023/LB-AS/PGC,PLC/ Laboratorium Aparatury Specjalnej Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 04.07.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/87848/07/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 19.07.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/88844/07/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 20.07.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/88843/07/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 20.07.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/97426/08/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 10.08.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu
pl. Niepodległości 4 | 64 – 300 Nowy Tomyśl
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4420800
sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl
NIP 788-10-17-902 | REGON 000631730
www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
/Sanepid/SkrytkaESP

- sprawozdanie z badań nr SB/97427/08/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 10.08.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/97428/08/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 10.08.2023r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr 2288P/14.08.2023 -3/Z Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. Oddział Poznań: ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, z dnia 17.08.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr 2288P/14.08.2023 -2/Z Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. Oddział Poznań: ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, z dnia 17.08.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr 2288P/14.08.2023 -1/Z Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. Oddział Poznań: ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, z dnia 17.08.2023r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/2066/2023/LB-WiPF/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 24.08.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/2066/2023/LB-WiPF/PM/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 28.08.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/2067/2023/LB-WiPF/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 24.08.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/2067/2023/LB-WiPF/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 29.08.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/2067/2023/LB-WiPF/PM/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 28.08.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/2068/2023/LB-WiPF/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 24.08.2023r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/2068/2023/LB-WiPF/PM/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 28.08.2023r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr D/349/787/2023/LB-WiPF/PM/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 14.09.2023r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/115362/09/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 20.09.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,

- sprawozdanie z badań nr D/397/889/2023/LB-WiPF/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 16.10.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr D/397/890/2023/LB-WiPF/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 16.10.2023r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr D/397/891/2023/LB-WiPF/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 16.10.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/132296/10/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 23.10.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/K/2015_1/10/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 27.10.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/134272/10/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 26.10.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/2734/2023/LB-WiPF/PM/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 30.10.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/2735/2023/LB-WiPF/PM/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 30.10.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/2736/2023/LB-WiPF/PM/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 30.10.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/145304/11/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 20.11.2023r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/142914/11/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 15.11.2023r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Trzcianka, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/143785/11/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 16.11.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/143784/11/2023 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 16.11.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/3109/2023/LB-WiPF/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 19.12.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr N/3109/2023/LB-WiPF/PM/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 16.12.2023r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,

- sprawozdanie z badań nr SB/00434/01/2024 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 03.01.2024r. próbki wody z sieci – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Chraplewo 4, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/00435/01/2024 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 03.01.2024r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin,
- sprawozdanie z badań nr SB/00436/01/2024 SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 03.01.2024r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Głuponie 37, 64-316 Kuślin,

informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej przez tutejszy Organ dnia 26.06.2023r. z sieci wodociągu publicznego Chraplewo, **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. barwa w ilości 18 mg/1Pt (wartość dopuszczalna do 15 mg/1 Pt). W związku z powyższym Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych dnia 10.07.2023r. ze Stacji Uzdatniania Wody, przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru, natomiast wykazały przekroczenie parametru fizykochemicznego tj. jon amonowy w ilości 0,59 mg/l (wartość dopuszczalna 0,50 mg/l) oraz parametru mikrobiologicznego tj. Bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml). W dniu 17.07.2023 r. Zarządca wodociągu pobrał próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci omawianego wodociągu, w których nie stwierdzono przekroczeń ww. parametrów natomiast badania wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 °C ± 2° po 72h w ilości 141 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 100 jtk/1ml) na Stacji Uzdatniania Wody oraz w ilości >300 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 200 jtk/1ml). Następnie po przeprowadzonych działaniach naprawczych zarządca pobrał ponownie próbki wody do badań ze Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch punktów na sieci w dniu 07.08.2023, które również wykazały przekroczenie ww. parametru mikrobiologicznego.

W dniu 14.08.2023 r. Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbki wody do badań, ze SUW oraz dwóch punktów na sieci, przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały już przekroczenia ww. parametru.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych przez tutejszy Organ dnia 22.08.2023r. ze Stacji Uzdatniania Wody wodociągu publicznego Chraplewo, **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. azotyny w ilości 0,11 mg/l (wartość dopuszczalna 0,10 mg/l), oraz tj. jon amonowy w ilości 0,53 mg/l (wartość dopuszczalna 0,50 mg/l) na sieci ww. wodociągu. W związku z powyższym, tutejszy Organ polecił podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz ponowne pobranie próbki wody do badań laboratoryjnych. Dnia 14.09.2023r. zarządca ww. wodociągu pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz w dniu 03.10.2023 r. z sieci omawianego wodociągu. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 16.10.2023r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie, 64-316 Kuślin **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli w ilości > 40 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml). W związku z powyższym, tutejszy Organ polecił podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz ponowne pobranie próbki wody do badań laboratoryjnych.

W związku z powyższym, zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze oraz pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz z sieci omawianego wodociągu. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych przez tutejszy Organ dnia 24.10.2023r. z sieci wodociągu publicznego Chraplewo, **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ po 72h w ilości >300 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 200 jtk/1ml). W związku z powyższym, tutejszy Organ polecił podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz ponowne pobranie próbki wody do badań laboratoryjnych. Dnia 13.11.2023r. zarządca ww. wodociągu pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chraplewie oraz z sieci omawianego wodociągu. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej przez tutejszy Organ dnia 12.12.2023r. z sieci wodociągu publicznego Chraplewo, **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. barwa w ilości 17 mg/1Pt (wartość dopuszczalna do 15 mg/1 Pt). W związku z powyższym Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych dnia 28.12.2023r. ze Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci ww. wodociągu przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

W ocenie końcowej ocenie jakości wody z wodociągu publicznego Chraplewo **odpowiada wymaganiom** określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 16.09.2016r. znak sprawy: ON.HK-420-2-43/14 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Załączniki - 15

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Kuślin
ul. E. Szczanieckiej 4
64-316 Kuślin
3. a/a

**Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego**

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog
*dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Mirosława Łuczak-Bąbelek; Z-
ca PPIS
Data: 2024.01.23 10:20:32 CET

M.S.

