

Rzeszów, 18.02.2009r.

URZĄD MIEJSKI
w Leżajsku

Wpł
dnia 2009 -02- 25

Nr 826

Skierowano do --


Burmistrz Leżajska

W odpowiedzi na pismo w sprawie planowanych prac remontowych dotyczących pokrycia dachu i więźby dachowej budynku ratusza w Leżajsku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie informuje, iż nie wnosi zastrzeżeń ze stanowiska konserwatorskiego odnośnie przedstawionego w powyższym piśmie zakresu prac.

Jednocześnie informuje się, że zakres tych prac te winien zostać zawarty w dokumentacji technicznej remontu ze szczególnym uwzględnieniem następujących zaleceń konserwatorskich :

- z uwagi na to, że budynek został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A- 1275 z dnia 25.I.95r., wszelkie prace muszą być prowadzone na podstawie pozwolenia konserwatorskiego wydanego w oparciu o uzgodniony projekt.
- Dokumentacja techniczna remontu powinna być poprzedzona wykonaniem opinii mykologicznej odnośnie stanu więźby dachowej. Opracowanie to pozwoli na określenie stopnia zniszczenia i zakresu robót remontowych z uwzględnieniem ewentualnej wymiany zniszczonych elementów na nowe, o tym samym przekroju i układzie.
- Ze stanowiska konserwatorskiego zaleca się pokrycie dachu blachą ocynkowaną płaską nawiązującą do pokrycia istniejącego – nie akceptuje się wprowadzania blachy dachówkowej.
- Jednocześnie zwraca się uwagę, iż ze względu na wpis do rejestru zabytków, wszelkie prace projektowe i wykonawcze winny być prowadzone i nadzorowane przez osoby posiadające kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).
- Podczas opracowywania projektu remontu wskazana jest robocza konsultacja projektanta z tut. Urzędem.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Leżajsku
2. a/a

MP

Z upoważnienia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

mgr Zdzisław Jucha
KIEROWNIK DELEGATURY