



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



ZP.271.1.2014

Leżajsk, 14.02.2014 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Budowa targowiska przy ul. Kopernika – Skłodowskiej jako projektu: „**Budowa targowiska stałego w mieście Leżajsk**”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - program „Mój Rynek”. Zadanie dofinansowane jest ze środków **Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**:

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 24.01.2014 r. na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych **Zamawiający zamieszcza poniżej treść pytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

Pytania:

1. Przedmiar, poz.31 - ułożenie płytek posadzkowych. Podać wymagane parametry płytek (grubość, mrozoodporność, ścieralność itd.)

Odpowiedź: Należy zastosować płytki ceramiczne mrozoodporne, klasy ścieralności co najmniej IV posiadające odpowiednie atesty do stosowania w obiektach handlowych, grub. min. 8 mm.

2. Jakie średnice rynien i rur spustowych z blach stalowych powlekanych zastosować - brak informacji w PT.

Odpowiedź: Zastosować rynny o średnicy 120 mm, rury spustowe o średnicy 90 mm.

3. Pokrycie części murowanej segmentu H wg rys.4A należy wykonać z blachodachówki na łątach i krokwiach drewnianych, z termoizolacją 25 cm, z wykończeniem od wewnątrz płytą G-K na ruszcie, mocowanym do krokwi. Brak w przedmiarze pozycji dla tego rozwiązania. Na rys. Seg. H/3, przekrój B-B - pokazano pokrycie, mocowane na łątach stalowych P-2, bez warstw wykończenia. Z jakiego materiału należy wykonać pokrycie części murowanej segm.H.

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące wykończenia stropodachu od wewnątrz.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza w załączeniu rysunek zamienny przekroju H/3. Zakres rzeczowy robót jest zgodny z formularzem cenowym.

4. Brak przedmiaru dot. osadzenia drzwi aluminiowych D2 w segmencie H.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił formularz cenowy o dodatkową pozycję dotyczącą wyceny drzwi D 2. W załączeniu formularz cenowy z uzupełnioną pozycją nr 49a.

5. W poz.48 ilość przedmiarowa = 448,00 m². Z zestawienia stolarki wynika : $3,40 \times 2,40 \times 33 + 3,35 \times 2,40 \times 2 + 3,20 \times 2,40 \times 16 + 2,34 \times 2,40 \times 12 = 475,63$ m². Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Zestawienie stolarki zewnętrznej zawiera zestawienie rolet zewnętrznych z wymiarami

w świetle otworów. Zamawiający uzupełnił formularz cenowy zawierający zweryfikowaną ilość obmiaru tej pozycji, która wynosi 459,63 m² (tj. – 2 x 1,5 cm szer. i -2 cm wys). Ponadto zweryfikowano ilość o 1 szt.

6 .W przedmiarze cz. Kanalizacja deszczowa poz.91 jest 57 mb rur fi 200 SN8. Projekt przewiduje 35 mb rur fi 200 SN4. Jakie rury i ile mb przyjąć do wyceny kanalizacji deszczowej w poz.91

Odpowiedź: Do wyceny robót należy przyjąć wielkości podane w przedmiarze robót. Zakres rzeczowy zweryfikowano do ilości wynikającej z projektu budowlanego.

7. W przedmiarze cz. Kanalizacja deszczowa poz.90 jest 90 mb rur fi 160 SN4. Projekt przewiduje 70 mb rur fi 160 SN4. Ile mb przyjąć do wyceny kanalizacji deszczowej w poz.90

Odpowiedź: Do wyceny robót należy przyjąć wielkości podane w przedmiarze robót. Zakres rzeczowy zweryfikowano do ilości wynikającej z projektu budowlanego.

8. W załączonej dokumentacji projektowej brak opisu sieci kanalizacji sanitarnej

Odpowiedź: Opis techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zawarty jest na stronach 36 – 44 projektu budowlanego. Opis ten zamieszczono na stronie internetowej.

9. Prosimy o podanie parametrów kurtyń powietrznych elektrycznych, poz. 122 przedmiaru.

Odpowiedź: Należy zastosować kurtynę powietrzną elektryczną wraz z przyłączeniem do instalacji elektrycznej 230 V o szer. ok. 90 cm i mocy grzejnej ok. 5 kW, z możliwością włączania i wyłączania oraz termostatem.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia nie wpływają na zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Urban