



Oznaczenia aparatów	QG1	F1	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9
Oznaczenia zacisków									
Opis	Wyłącznik główny prądu sterowany cewką zbijakową.	Ograniczniki przepięć klasy B+C	Lampki sygnalizacyjne.	Obwód nr 1 zasilania gniazd wtykowych nr 38	Obwód nr 2 zasilania gniazd wtykowych nr 39	Obwód nr 3 zasilania gniazd wtykowych nr 40	Obwód nr 4 zasilania gniazd wtykowych nr 41	Obwód nr 5 zasilania gniazd wtykowych nr 42	rezerwa
Moc				1kW	1kW	1kW	1kW	1kW	
Przekrój kabla	5x10mm <sup>2</sup>	LgY	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	
Typ kabla	YKY	1x16mm <sup>2</sup>	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	