

- LEGENDA:
- przewód YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>
  - przewód YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>
  - przewód YDY 4x1,5mm<sup>2</sup>
  - oprawa lugo classic new sła BC.005 n/t 2x18WG13 IP20
  - oprawa lugo classic new sła BC.021 n/t 2x36WG13 IP20
  - oprawa lugo classic new sła BC.037 n/t 2x58WG13 IP20
  - oprawa lugo classic new sła BC.046PC 1x18WG13 IP65
  - oprawa atlantyk 3 T8 EO.047PC 1x36WG13 IP65
  - oprawa atlantyk 3 T8 EO.050PC 2x36WG13 IP65
  - oprawa atlantyk 3 T8 EO.051PC.20 2x58WG13 IP65
  - lugo classic n/t, asymetryczny BC.001 1x36WG13 IP20
  - oprawa awaryjna 1x7W z wkładem 1h, IP65
  - oprawa hermetyczna 1x60W IP54
  - oprawa zewnętrzna 1x150W IP54
  - oprawa z wkładem awaryjnym posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP
  - oprawa asymetryczna
  - oprawa ist. 1x200W

- przycisk bistabilny p/t IP20
- wyłącznik pojedynczy hermetyczny p/t IP44
- przełącznik podbłny hermetyczny p/t IP44
- przełącznik schodowy hermetyczny p/t IP44
- puszka instalacyjna PH54x2,5 IP44
- wyłącznik instalacyjny p/t IP20
- przełącznik podbłny p/t IP20
- przełącznik schodowy p/t IP20
- puszka instalacyjna fi 80mm p/t
- naswietlacz philips 1x400W IP44 h=6m
- oprawa hermetyczna 2x36W IP67
- wentylator ø110mm – 230V
- istniejące oprawy z żarówkami 1x50W/230V IP20 w zabudowie karton–gips
- żyrandol 3x60W
- tablica w sdi lekcyjnej

UWAGI:

- Oprawy montować na wysokości max 3,2m od podłogi;
- Oprawy rastrowe ASYMETRYCZNE 1x58W należy zamontować w przypadku montażu tablic innego koloru niż białe.

| NR    | RODZAJ POMIESZCZENIA/POM. | UŻYTKOWA             | LUX |
|-------|---------------------------|----------------------|-----|
| 1.1   | ISOLATOR                  | 53,58m <sup>2</sup>  | 100 |
| 1.2   | PRZEDSIÓDZIE              | 20,99m <sup>2</sup>  | 300 |
| 1.3   | SALA LEKCYJNA             | 53,58m <sup>2</sup>  | 300 |
| 1.4   | KORYTARZ                  | 2,65m <sup>2</sup>   | 100 |
| 1.5   | POM. GOSPODARCZE          | 2,65m <sup>2</sup>   | 100 |
| 1.6   | SALA LEKCYJNA             | 4,46m <sup>2</sup>   | 300 |
| 1.7   | SALA LEKCYJNA             | 47,09m <sup>2</sup>  | 300 |
| 1.8   | BIBLIOTEKA                | 50,48m <sup>2</sup>  | 300 |
| 1.9   | PORTIER                   | 8,95m <sup>2</sup>   | 300 |
| 1.10  | POM. GOSPODARCZE          | 4,21m <sup>2</sup>   | 100 |
| 1.11  | POM. GOSPODARCZE          | 4,89m <sup>2</sup>   | 100 |
| 1.12  | HOL                       | 104,1m <sup>2</sup>  | 100 |
| 1.13  | FAJENKA                   | 12,90m <sup>2</sup>  | 200 |
| 1.14  | WC                        | 1,17m <sup>2</sup>   | 300 |
| 1.15  | PRZED. NAUCZYTELI         | 1,17m <sup>2</sup>   | 300 |
| 1.16  | WC NAUCZYTELI             | 1,17m <sup>2</sup>   | 300 |
| 1.17  | PRZED. NAUCZYTELI         | 1,17m <sup>2</sup>   | 300 |
| 1.18  | WC NAUCZYTELI             | 1,17m <sup>2</sup>   | 300 |
| 1.19  | WC NAUCZYTELI             | 1,17m <sup>2</sup>   | 300 |
| 1.20  | FAJENKA                   | 12,90m <sup>2</sup>  | 200 |
| 1.21  | SALA LEKCYJNA             | 39,60m <sup>2</sup>  | 300 |
| 1.22  | SALA LEKCYJNA             | 50,60m <sup>2</sup>  | 300 |
| 1.23  | STOŁOWA                   | 6,42m <sup>2</sup>   | 300 |
| 1.24  | POM. WOD. OBRODOW         | 10,98m <sup>2</sup>  | 300 |
| 1.25  | POM. ZAROTU NAUCZYNI      | 27,61m <sup>2</sup>  | 500 |
| 1.26  | KUCHNIA                   | 13,92m <sup>2</sup>  | 200 |
| 1.27  | MAGAZYN                   | 9,15m <sup>2</sup>   | 200 |
| 1.28  | CHŁODNIE                  | 2,64m <sup>2</sup>   | 150 |
| 1.29  | KL. SCHODOWA              | 15,91m <sup>2</sup>  | 200 |
| 1.30  | KORYTARZ                  | 1,76m <sup>2</sup>   | 300 |
| 1.31  | WC                        | 2,89m <sup>2</sup>   | 200 |
| 1.32  | PRALNIA                   | 11,37m <sup>2</sup>  | 100 |
| 1.33  | PRZEDSIÓDZIE              | 1,75m <sup>2</sup>   | 100 |
| 1.34  | POM. GOSPODARCZE          | 1,19m <sup>2</sup>   | 100 |
| 1.35  | WC                        | 4,60m <sup>2</sup>   | 200 |
| 1.36  | POM. GOSPODARCZE          | 8,93m <sup>2</sup>   | 200 |
| RAZEM |                           | 769,38m <sup>2</sup> |     |

