

PM4.261.2.2017

Leżajsk, 10.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W LEŻAJSKU W RAMACH PROJEKTU:

„Poprawa warunków do nauki i zabawy dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Leżajsku,
poprzez montaż klimatyzacji w salach zajęć dydaktycznych.”

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Leżajsku

Zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na dostawę i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu
Miejskim Nr 4 w Leżajsku

- I. Zamawiający:
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Leżajsku
Ul. M.C. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
NIP 816 15 24 801
- II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu
Miejskim Nr 4 w Leżajsku.
- III. Warunki dostawy:
 1. Dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę zgodnie ze złożoną ofertą.
 2. Dostawa i montaż nie później niż do 16 czerwca 2017 r.

OPIS WYMAGAŃ DLA KLIMATYZATORÓW ORAZ ISTNIEJĄCYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

1. Sale nr 2, 4, 6 i 8
 - powierzchnia użytkowa każdej sali – 72 m² , kubatura 240 m³
 - przyjąć po 2 jednostki wewnętrzne na każdą salę
 - jednostki wewnętrzne przyjąć jako ściennie lub przysufitowe

- w salach przebywa średnio 25 dzieci

2. Sala nr 11 na piętrze

- powierzchnia użytkowa sali – 48 m², kubatura 160 m³

- przyjąć 2 jednostki wewnętrzne w sali

- jednostki wewnętrzne przyjąć jako ściennie lub przysufitowe

- w salach przebywa średnio 25 dzieci

3. Sale Nr 21 i 22 na II piętrze budynku Gimnazjum

- powierzchnia użytkowa każdej sali – 56 m², kubatura 185 m³

- przyjąć po 2 jednostki wewnętrzne na każdą salę

- jednostki wewnętrzne przyjąć jako ściennie lub przysufitowe

- w salach przebywa średnio 25 dzieci

Założenia dla całości projektu:

1. Całość zaprojektować w układzie split lub multisplit.
2. Klimatyzatory dobrać w technologii inwerterowej.
3. Jednostki zewnętrzne przewidzieć jako montowane na dachu budynku.
4. Indywidualne sterowanie dla każdego pomieszczenia za pomocą pilota bezprzewodowego.
5. Cenę oferty podać w PLN wraz z dostawą i montażem urządzeń.
6. Termin wykonania zamówienia od 05.06.2017r. do 16.06.2017r.

Uwaga: Moc elektryczna zainstalowanych urządzeń nie może powodować konieczności modernizacji istniejącej instalacji EE. Przed sporządzeniem oferty oferent zobowiązany jest zapoznać się bezpośrednio na obiekcie z istniejącą instalacją EE i możliwością montażu zaproponowanych urządzeń.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna:

1. Zawierać łączną wartość zamówienia zawierającą wszystkie składniki cenotwórcze potrzebne do wykonania zamówienia (np. transport, montaż, etc.)
2. Być zaopatrzona pieczęcią firmy.
3. Posiadać datę sporządzenia.
4. Zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, NIP.

V. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferta powinna być przesłana do dnia 29.05.2017r., za pomocą poczty elektronicznej na adres:

przedszkole4lezajsk@wp.pl

lub pocztę tradycyjną:


Przedszkole Miejskie Nr 4 w Leżajsku
ul. M. C. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.05.2017 r. , a o wynikach wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
4. Oferent może przed upływem terminu wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

Leżajsk, 05.05 2017 r.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
37-300 Leżajsk
ul. M.C. Skłodowskiej 8
NIP 816-15-24-801
tel. (017) 242-04-25

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Elżbieta Furmańska

Podpis