

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

Informacja Zamawiającego Gminy Miasto Leżajsk dotycząca Zapytaniu Ofertowym ZO.2601.11.2017 z dnia 17.07.2017r. dotyczącego „dostawy i montażu klimatyzacji do budynku Urzędu Miejskiego w Leżajsku”.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi mocy jednostki zewnętrznej do Zapytania Ofertowego, którego przedmiotem jest udzielenie w/w zamówienia, Zamawiający dodaje do ust. 3 opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 4, o brzmieniu:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

4)-Moc agregatu zewnętrznego min. 7,5 kW.

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi
Grzegorz Korasadowicz
inż. Grzegorz Korasadowicz