

BURMISTRZ



RM.271.1.4.2017

Leżajsk, dnia 21.07.2017 r.

MIASTO LEŻAJSK
37-300 LEŻAJSK, ul. Rynek 1
woj. podkarpackie
tel./fax (0-17) 242-73-33
NIP 816-16-73-010
REGON 690581703

Wyjaśnienia dotyczące pytań z dnia 18-07-2017 r. do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą „Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku”

Pytanie 1 - czy Zamawiający wymagać będzie, aby zaproponowany system podłogi posiadał wyniki wszystkich 13 parametrów, zbadanych dla całości systemu (konstrukcja zespolona z nawierzchnią), wyznaczonych przez normę PN-EN 14904:2009 ?

Wyjaśnienie do pytania 1: Zamawiający będzie wymagał, aby zaproponowane rozwiązanie podłogi sportowej spełniało było zgodne z normą EN 14904 i posiadało dokument potwierdzający spełnianie wymagań z tą normą jako cały system.

Pytanie 2 - czy Zamawiający dopuszcza systemową podłogę, przebadaną jako całość, tj. nawierzchnia zespolona z konstrukcją, spełniającą 5 najistotniejszych parametrów normy PN-EN 14904:2009, tj.:

- amortyzacja uderzenia,
- odkształcenie pionowe,
- odbicie piłki
- odporność na obciążenia toczne
- tarcie?

Wyjaśnienie do pytania 2: Zamawiający będzie wymagał zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisie zamówienia, aby cały system podłogi sportowej spełniał następujące parametry wynikające z normy EN 14904:

- typ nawierzchni – płaszczyznowo - elastyczna
- odkształcenie pionowe - ≤ 4 mm
- amortyzacja wstrząsów , tłumienie energii udarowej – 60 – 70 %,

z podstawowymi parametrami wykładziny sportowej z tworzyw sztucznych:

- Odporność ogniowa klasa Cfl – s1 (trudno zapalne)
- Grubość całkowita min 4 mm
- Grubość warstwy użytkowej (ścieralne) min 3,4 mm
- Tłumienie dźwięków - min. 6 dB

Zamawiający dopuszcza systemową podłogę, przebadaną jako całość, tj. nawierzchnia zespolona z konstrukcją, spełniającą 5 najistotniejszych parametrów normy PN-EN 14904:2009 (więcej niż wymagane w SIWZ) - tj.: amortyzacja uderzenia (energii udarowej), odkształcenie pionowe, odbicie piłki, odporność na obciążenia toczne, tarcie.

Pytanie 3 – czy Zamawiający będzie żądał dołączenia do wniosku materiałowego (tj. przy weryfikacji przed przystąpieniem do montażu podłogi), dokumentu potwierdzającego fakt przebadania wymaganych przez Zamawiającego i normę PN-EN 14904:2009 parametrów proponowanej podłogi - nawierzchni zespolonej z konstrukcją?

Wyjaśnienie do pytania 3: Zamawiający będzie wymagał dołączenia do wniosku materiałowego (tj. przy weryfikacji przed przystąpieniem do montażu podłogi), dokumentu potwierdzającego fakt przebadania wymaganych przez Zamawiającego i normę PN-EN 14904:2009 parametrów proponowanej podłogi - nawierzchni zespolonej z konstrukcją.

